

**ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA GOSPODARKI**

z dnia .....2011 r.

**w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe<sup>1)</sup>**

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) zarządza się, co następuje:

**Rozdział 1**

**Przepisy ogólne**

§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie, remontach, przebudowie sieci gazowej służącej do transportu gazu ziemnego.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

- 1) sieci gazowych służących do transportu gazów technicznych i skroplonych gazów węglowodorowych (C3-C4);
- 2) sieci gazowych w kanałach zbiorczych;
- 3) doświadczalnych sieci gazowych;
- 4) instalacji gazowych nienależących do sieci gazowej, znajdujących się w budynkach, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

---

<sup>1)</sup> Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu..... pod numerem ..... zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t.20, str. 337).

(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.<sup>2)</sup>);

- 5) gazociągów podmorskich;
- 6) sieci gazowych znajdujących się na terenach wojskowych.

**§ 2.** Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

- 1) agregat sprężarkowy - zespół silnika i sprężarki gazu ziemnego wraz z układem sterowania agregatem;
- 2) ciśnienie – nadciśnienie gazu wewnątrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych;
- 3) ciśnienie krytyczne szybkiej propagacji pęknięć - ciśnienie w rurach z polietylenu, przy którym w temperaturze 273,15 K (0°C) następuje szybkie rozprzestrzenianie się w kierunku wzdłużnym pęknięć ścianki rury, wywołane przez czynniki zewnętrzne;
- 4) ciśnienie robocze (OP) – ciśnienie występujące w sieci gazowej w normalnych warunkach roboczych;
- 5) gaz ziemny – gaz palny wydobywany ze złóż podziemnych, którego głównym składnikiem palnym jest metan;
- 6) gazociąg – rurociąg wraz z wyposażeniem, ułożony na zewnątrz stacji gazowych, obiektów wydobywających, wytwarzających, magazynujących lub użytkujących gaz ziemny, służący do transportu gazu ziemnego;
- 7) gazociąg zasilający – gazociąg o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 1,6 MPa włącznie, do którego są podłączone przyłącza gazowe;
- 8) zespół gazowy na przyłączy – instalację redukcji ciśnienia oraz pomiaru ilości gazu ziemnego, stanowiącą zespół urządzeń służących do redukcji ciśnienia oraz pomiaru ilości gazu ziemnego o strumieniu gazu do 200 m<sup>3</sup>/h włącznie, o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) na wejściu powyżej 0,5 MPa do 1,6 MPa włącznie lub o strumieniu gazu do 300 m<sup>3</sup>/h o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) na wejściu do 0,5 MPa włącznie;
- 9) instalacja technologiczna tłoczni gazu - gazociągi wraz z armaturą i urządzeniami oraz orurowaniem agregatów sprężarkowych doprowadzające i odprowadzające gaz ziemny, znajdujące się między układami odcinającymi na wejściu i wyjściu z tłoczni gazu;
- 10) klasa lokalizacji - klasyfikację terenu, w którym jest lokalizowany gazociąg, ocenianą według stopnia urbanizacji terenu przez który gazociąg ten przebiega;

---

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, z 2009 r. Nr 56, poz. 461 oraz z 2010 r. Nr 239, poz. 1597

- 11) zakład górniczy wydobywający gaz ziemny – wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół obiektów w tym: odwiertów, urządzeń i instalacji technicznych służących bezpośrednio do wydobywania gazu ziemnego ze złoża, a także obiekty budowlane i technologicznie związane z nimi obiekty i urządzenia przerobcze służące bezpośrednio do wydobywania gazu ziemnego ze złoża i jego uzdatniania;
- 12) magazyn gazu ziemnego – zbiornik ciśnieniowy, zbiornik kriogeniczny gazu ziemnego lub zbiornik w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, wraz z urządzeniami do zatłaczania i odbioru gazu ziemnego, redukcji ciśnienia, pomiarów oraz osuszania i podgrzewania gazu ziemnego;
- 13) maksymalne ciśnienie przypadkowe (MIP) – maksymalne ciśnienie, na jakie sieć gazowa może być narażona w ciągu krótkiego okresu czasu, jednak nie większe niż ciśnienie próby wytrzymałości sieci gazowej, ograniczone przez system ciśnieniowego bezpieczeństwa;
- 14) maksymalne ciśnienie robocze (MOP) – maksymalne ciśnienie, przy którym sieć gazowa może pracować w sposób ciągły przy braku zakłóceń w urządzeniach i przepływie gazu ziemnego;
- 15) minimalna żądana wytrzymałość (MRS) - prognozowaną wytrzymałość hydrostatyczna rur z polietylenu po 50 latach ich użytkowania w temperaturze 293,15 K (20°C);
- 16) obiekty sieci gazowej – obiekty budowlane takie jak: gazociągi, przyłącza gazowe, stacje gazowe, tłocznie gazu oraz magazyny gazu wraz z układami rurowymi, a także wejścia, wyjścia lub obejścia i inne instalacje towarzyszące;
- 17) ochrona katodowa - ochronę elektrochemiczną uzyskaną przez obniżenie potencjału korozyjnego do poziomu, przy którym szybkość korozji metalu ulega znacznemu zmniejszeniu;
- 18) orurowanie agregatów sprężarkowych - rurociągi wraz z armaturą, łączące sprężarkę z gazociągiem ssącym i tłocznym oraz z jej poszczególnymi stopniami sprężania;
- 19) próba ciśnieniowa – poddanie sieci gazowej ciśnieniu próbnemu, większemu od maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) w celu sprawdzenia jej bezpiecznego funkcjonowania;
- 20) próba łączona wytrzymałości i szczelności – próbę ciśnieniową przeprowadzaną w celu sprawdzenia czy sieć gazowa spełnia wymagania wytrzymałości mechanicznej i szczelności;

- 21) próba specjalna wytrzymałości - próbę ciśnieniową hydrostatyczną obciążania gazociągów stalowych, w dolnej granicy plastyczności materiału rur i armatury, przeprowadzoną w celu sprawdzenia i poprawienia jego właściwości wytrzymałościowych;
- 22) próba szczelności - próbę ciśnieniową hydrostatyczną lub pneumatyczną przeprowadzaną w celu sprawdzenia, czy sieć gazowa spełnia wymagania szczelności;
- 23) próba wytrzymałości - próbę ciśnieniową hydrostatyczną lub pneumatyczną przeprowadzaną w celu sprawdzenia, czy dana sieć gazowa spełnia wymagania wytrzymałości mechanicznej;
- 24) przewód wejściowy stacji gazowej - odcinek rurociągu łączący zespół zaporowo-upustowy z armaturą odcinającą na wejściu do stacji gazowej;
- 25) przewód wyjściowy stacji gazowej - odcinek rurociągu łączący armaturę odcinającą na wyjściu ze stacji gazowej z zespołem zaporowo-upustowym;
- 26) przyłączy gazowe – odcinek gazociągu od gazociągu zasilającego do kurka głównego służący do przyłączania instalacji gazowej, którego częścią może być zespół gazowy, w tym punkt gazowy lub stacja gazowa;
- 27) punkt gazowy - zespół gazowy na przyłączy służący do redukcji ciśnienia, pomiaru ilości gazu ziemnego o strumieniu przepływającego gazu do 60 m<sup>3</sup>/h włącznie i o maksymalnym ciśnieniu roboczym na wejściu do 0,5 MPa włącznie;
- 28) rura osłonowa – rurę zamontowaną w celu ochrony umieszczonego w niej gazociągu przed uszkodzeniem mechanicznym;
- 29) sieć gazowa – obiekty sieci gazowej połączone i współpracujące ze sobą służące do transportu gazu ziemnego;
- 30) skrzyżowanie – miejsce, w którym gazociąg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi takimi jak: droga, linia kolejowa, lub obiektami terenowymi takimi jak: rzeka, kanał, grobla;
- 31) stacja gazowa - zespół urządzeń w sieci gazowej, spełniający co najmniej jedną z funkcji: redukcji, uzdatnienia, pomiarów lub rozdziału gazu ziemnego, z wyłączeniem zespołu gazowego na przyłączy;
- 32) strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, w którym przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się transportem gazu ziemnego podejmuje czynności w celu zapobieżenia

- działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłowe użytkowanie gazociągu;
- 33) system ciśnieniowego bezpieczeństwa – układ, który niezależnie od systemu redukcji ciśnienia zapewnia, że ciśnienie na wyjściu z systemu redukcji ciśnienia nie przekroczy maksymalnego ciśnienia przypadkowego;
  - 34) system sterowania ciśnieniem wraz z układem telemetrii - układ zawierający reduktory ciśnienia, system ciśnieniowego bezpieczeństwa, urządzenia rejestrujące ciśnienie oraz systemy alarmowe i telemetryczne;
  - 35) system redukcji ciśnienia – układ zawierający reduktor lub zespół reduktorów zapewniający utrzymanie ciśnienia w wymaganych granicach;
  - 36) system sterowania ciśnieniem – układ obejmujący systemy redukcji ciśnienia, system ciśnieniowego bezpieczeństwa oraz układ zdalnego monitorowania i sterowania systemem sieci gazowej;
  - 37) tłocznia gazu - zespół urządzeń do sprężania, regulacji i bezpieczeństwa wraz z instalacjami zasilającymi i pomocniczymi, spełniający oddzielnie lub równocześnie funkcje: przetłaczania gazu ziemnego, podwyższania ciśnienia gazu ziemnego ze złóż i magazynów gazu oraz zatłaczania gazu ziemnego do tych magazynów;
  - 38) układ sterowania agregatem - układ uruchamiania, wyłączania, kontrolowania pracy i zabezpieczenia agregatu sprężarkowego;
  - 39) układ sterowania tłocznią gazu - układ nadzorowania, kontrolowania pracy i zabezpieczenia tłoczni gazu wraz z układami sterowania agregatem;
  - 40) urządzenie regulujące ciśnienie - reduktor lub regulator ciśnienia, zapewniający utrzymanie ciśnienia na określonym poziomie;
  - 41) współczynnik projektowy - współczynnik charakteryzujący stopień zredukowania naprężeń obwodowych w gazociągach w stosunku do normatywnej granicy plastyczności stali, stanowiący odwrotność współczynnika bezpieczeństwa;
  - 42) wydmuchowy zawór upustowy – zawór używany w systemie ciśnieniowego bezpieczeństwa, mający na celu upuszczenie gazu ziemnego z układu będącego pod ciśnieniem, w przypadku wystąpienia w nim ciśnienia przekraczającego wartość dopuszczalną.

§ 3. Przy projektowaniu i budowie sieci gazowej należy uwzględnić warunki geologiczne, hydrologiczne, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ochrony zabytków oraz infrastrukturę i zabudowę terenu.

§ 4. Sieć gazową projektuje się i buduje w sposób zapewniający jej bezpieczne użytkowanie i utrzymanie oraz transport gazu ziemnego w ilościach wynikających z bieżącego i planowanego zapotrzebowania na gaz ziemny.

## **Rozdział 2**

### **Gazociągi**

§ 5. Gazociągi dzieli się według:

1) maksymalnego ciśnienia roboczego na:

- a) gazociągi niskiego ciśnienia do 10 kPa włącznie,
- b) gazociągi średniego ciśnienia powyżej 10 kPa do 0,5 MPa włącznie,
- c) gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia powyżej 0,5 MPa do 1,6 MPa włącznie,
- d) gazociągi wysokiego ciśnienia powyżej 1,6 MPa;

2) stosowanych materiałów na:

- a) gazociągi stalowe,
- b) gazociągi z polietylenu.

§ 6. 1. Teren o zabudowie budynkami zamieszkania zbiorowego oraz obiektami użyteczności publicznej, o zabudowie jedno lub wielorodzinnej, intensywnym ruchu kołowym, rozwiniętej infrastrukturze podziemnej takiej jak: sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłne, gazowe, energetyczne i telekomunikacyjnej oraz ulice, drogi i tereny zagrożone szkodami górnictwami, zalicza się do pierwszej klasy lokalizacji.

2. Teren, o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, zabudowie budynkami rekreacji indywidualnej a także niezbędnej dla nich infrastrukturze, zalicza się do drugiej klasy lokalizacji.

3. Teren niezabudowany oraz teren, na którym mogą się znajdować tylko pojedyncze budynki jednorodzinne, gospodarcze i inwentarskie oraz niezbędna dla nich infrastruktura, zalicza się do trzeciej klasy lokalizacji.

4. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się transportem gazu ziemnego w uzgodnieniu z projektantem gazociągu, na podstawie istniejącego zagospodarowania terenu oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zalicza teren, na którym będzie budowany gazociąg stalowy, do odpowiedniej klasy lokalizacji.

#### § 7. 1. Dopuszcza się lokalizowanie gazociągów:

1) w drogowych obiektach inżynierskich, w tym:

- a) w tunelach o długości nieprzekraczającej 500 m, z zastrzeżeniem pkt.2,
- b) na obiektach mostowych - w sposób określony w przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie;

2) w kanałach i innych obudowanych przestrzeniach, pod warunkiem że są one wentylowane lub wypełnione piaskiem albo innym materiałem niepalnym, lub zamontowano na gazociągu rurę osłonową;

3) na terenach leśnych, górzystych, podmokłych lub bagnistych, przebiegających przez wody powierzchniowe oraz nad innymi przeszkodami terenowymi.

2. Gazociągi układane w miejscach narażonych na ryzyko ich przemieszczania należy odpowiednio zabezpieczyć. Na terenach zagrożonych szkodami górniczymi gazociągi należy zabezpieczyć przed szkodliwym oddziaływaniem przemieszczania się gruntu.

3. Przy przekraczaniu gazociągu przez przeszkody terenowe i obiekty budowlane należy uwzględnić niebezpieczeństwo wynikające z warunków przekroczenia i wzajemnego oddziaływania tych obiektów.

4. Projektując gazociąg układany na podporach lub zawieszaniach należy uwzględnić naprężenia wywołane wzajemnym oddziaływaniem oraz zmianami długości spowodowanymi wpływem temperatury otoczenia.

5. Trasę gazociągu i armaturę należy trwale oznakować w terenie.

§ 8. 1. Naprężenia obwodowe gazociągu stalowego, w warunkach statycznych, wywoływane maksymalnym ciśnieniem roboczym powyżej 0,5 MPa nie powinny przekraczać iloczynu rzeczywistej minimalnej wartości granicy plastyczności  $R_{t0,5}$  i współczynnika projektowego wynoszącego dla:

- 1) pierwszej klasy lokalizacji - 0,40;
- 2) drugiej klasy lokalizacji - 0,60;
- 3) trzeciej klasy lokalizacji - 0,72.

2. Naprężenia obwodowe gazociągu stalowego, w warunkach statycznych, wywoływane maksymalnym ciśnieniem roboczym mniejszym lub równym 0,5 MPa nie powinny przekraczać iloczynu rzeczywistej minimalnej wartości granicy plastyczności  $R_{t0,5}$  i współczynnika projektowego wynoszącego 0,4.

3. Dopuszcza się, na terenach zaliczanych do pierwszej i drugiej klasy lokalizacji, lokalizowanie gazociągu stalowego o maksymalnym ciśnieniu roboczym równym lub większym niż 4,0 MPa, zmianę parametrów jego pracy, w tym zmianę maksymalnego ciśnienia roboczego, jeżeli naprężenia obwodowe w warunkach statycznych wywołane maksymalnym ciśnieniem roboczym nie przekroczą iloczynu normatywnej wartości granicy plastyczności  $R_{t0,5}$  i współczynnika projektowego wynoszącego 0,6, oraz została przeprowadzona próba specjalna wytrzymałości gazociągu.

§ 9. 1. Dla gazociągów należy wyznaczyć, na okres ich użytkowania, strefy kontrolowane.

2. W strefach kontrolowanych należy kontrolować wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć inny negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie.

3. W strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania.

4. W strefach kontrolowanych nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2,0 m od gazociągów o średnicy do DN 300 włącznie i 3,0 m od gazociągów o średnicy większej niż DN 300, licząc od osi gazociągu do pnia drzew. Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej.



5. Jeżeli w planach uzbrojenia podziemnego nie przewidziano stref kontrolowanych dla gazociągów budowanych w pasach drogowych na terenach miejskich i wiejskich, lokalizację strefy kontrolowanej należy ustalić w dokumentacji projektowej gazociągu, po uzgodnieniu z zarządcą drogi.

6. Szerokość stref kontrolowanych, o których mowa w ust 1, powinna wynosić dla gazociągów o maksymalnym ciśnieniu roboczym:

- 1) do 0,5 MPa włącznie – 1,0 m;
- 2) powyżej 0,5 MPa do 1,6 MPa włącznie – 2,0 m;
- 3) powyżej 1,6 MPa oraz o średnicy:
  - a) do DN 150 włącznie – 4,0 m,
  - b) powyżej DN 150 do DN 300 włącznie – 6,0 m,
  - c) powyżej DN 300 do DN 500 włącznie – 8,0 m,
  - d) powyżej DN 500 – 12,0 m.

**§ 10.** Naprężenia obwodowe gazociągu z polietylenu, w warunkach statycznych, wywołwane maksymalnym ciśnieniem roboczym, nie powinny przekraczać iloczynu wartości minimalnej żądanej wytrzymałości (MRS) i współczynnika projektowego wynoszącego 0,5.

**§ 11.** Gazociągi wybudowane przed dniem 12 grudnia 2001 r. mogą być zakwalifikowane do odpowiedniej klasy lokalizacji po dostosowaniu ich naprężeń obwodowych do wymagań, o których mowa w § 8 ust. 1 i w § 10.

**§ 12.** 1. Sposób dokonywania obliczeń wytrzymałościowych gazociągów, o których mowa w § 8 i w § 10, w warunkach obciążeń statycznych i dynamicznych, określają Polskie Normy dotyczące systemów dostaw gazu. Wykaz Polskich Norm zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Dla projektowanego gazociągu stalowego o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie lub z polietylenu o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 1,0 MPa włącznie nie jest wymagane wykonywanie obliczeń wytrzymałościowych, a dobór rur i armatury dla przyjętego maksymalnego ciśnienia roboczego i obliczeniowej średnicy odbywa się zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi systemów dostaw gazu.

**§ 13.** 1. Gazociąg należy projektować i budować w sposób zapewniający wytrzymałość i szczelność, z uwzględnieniem sił działających na gazociąg związanych z jego budową, warunkami środowiskowymi i klimatycznymi oraz lokalizacją, a także z występującym w nim ciśnieniu oddziaływującym na poszczególne elementy gazociągu podczas przeprowadzania prób wytrzymałości i szczelności oraz jego użytkowania.

2. Projektując elementy i obiekty sieci gazowej należy uwzględniać wzajemne oddziaływanie sił między łączonymi elementami i urządzeniami.

3. Gazociąg powinien być projektowany i budowany z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach dotyczących warunków technicznych dla innych obiektów budowlanych.

**§ 14.** 1. Gazociągi budowane wzdłuż:

- 1) dróg publicznych powinny być usytuowane zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
- 2) torów kolejowych powinny być usytuowane zgodnie z przepisami o transporcie kolejowym;
- 3) ogrodzeń lotnisk powinny być usytuowane zgodnie z przepisami dotyczącymi wymagań technicznych i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk.

2. Projekt wykonania skrzyżowania gazociągu z drogą lub ułożenia gazociągu równoległe do drogi należy uzgodnić z właściwym zarządcą drogi, a w przypadku skrzyżowania gazociągu z torami linii kolejowej lub ułożenia gazociągu równoległe do linii kolejowej z zarządcą infrastruktury kolejowej.

3. Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż:

- 1) 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni;
- 2) 1,5 m do płaszczyzny przechodzącej przez główki szyn toru kolejowego;
- 3) 0,5 m do rzędnej dna rowu przydrożnego, a w przypadku linii kolejowej do rzędnej dna rowu odwadniającego tory kolejowe naniesionych na mapach geodezyjnych.

4. Gazociągi lokalizowane pod jezdnią drogi powinny być poprowadzone w rurach osłonowych.

5. Kąt skrzyżowania gazociągu z torami kolejowymi i drogami krajowymi powinien być zbliżony do  $90^{\circ}$ , lecz nie mniejszy niż  $60^{\circ}$ .

**§ 15.** 1. Sposób wykonania skrzyżowania gazociągu z przeszkodami wodnymi należy uzgodnić z właściwym zarządcą.

2. Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu nie może być mniejsza niż:

- 1) 1,0 m do dolnej granicy warstwy ruchomej dna rzeki, kanału wodnego, jeziora i innej przeszkody wodnej;
- 2) 0,5 m do dna skalistego.

3. Dla gazociągu ułożonego nad powierzchnią wody, odległość pionowa od dolnej zewnętrznej ścianki gazociągu do powierzchni maksymalnego poziomu wody nie może być mniejsza niż 1,0 m, a dla szlaków żeglownych dodatkowo 1,5 m ponad skrajnię żeglugową.

4. Miejsca skrzyżowania gazociągu z żeglownymi szlakami wodnymi, po obu brzegach przeszkody wodnej, należy oznakować zakazem kotwiczenia oraz zakazem postoju dla jednostek pływających na szerokości odpowiadającej co najmniej szerokości strefy kontrolowanej.

**§ 16.** Przy skrzyżowaniach gazociągu, o którym mowa w § 14 ust. 1 i w § 15 ust. 1, naprężenia obwodowe gazociągu stalowego w warunkach statycznych wywołane maksymalnym ciśnieniem roboczym nie powinny przekraczać iloczynu minimalnej wartości granicy plastyczności  $R_{10,5}$  i współczynnika projektowego 0,4 na długości co najmniej 10,0 m od krawędzi utwardzonej powierzchni drogi, linii kolejowej lub granicy przeszkody wodnej.

**§ 17.** 1. Przy skrzyżowaniu lub zbliżeniach gazociągu stalowego z elektroenergetyczną linią napowietrzną, odległość pozioma rzutu fundamentu słupa linii elektroenergetycznej o napięciu do 15,0 kV włącznie do ścianki gazociągu nie może być mniejsza niż:

- 1) 0,5 m dla gazociągu o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie;
- 2) 3,0 m dla gazociągu o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 0,5 MPa.

2. Odległość pozioma rzutu fundamentu słupa linii elektroenergetycznej o napięciu powyżej 15,0 kV do ścianki gazociągu stalowego nie może być mniejsza niż:

- 1) 5,0 m dla gazociągu o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie;
  - 2) 10,0 m dla gazociągu o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 0,5 MPa.
3. Odległość uziemienia słupa linii elektroenergetycznej od ścianki gazociągu stalowego, niezależnie od występującego w nim maksymalnego ciśnienia roboczego, nie może być mniejsza niż 2,0 m.
4. Przy skrzyżowaniu lub zbliżeniu gazociągu polietylenowego z linią elektroenergetyczną napowietrzną odległość pozioma rzutu fundamentu słupa linii elektroenergetycznej o napięciu do 15,0 kV włącznie od gazociągu nie może być mniejsza niż::
- 1) 0,5 m dla gazociągu o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa;
  - 2) 2,0 m dla gazociągu o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 0,5 MPa do 1,0 MPa włącznie.
5. Kąt skrzyżowania gazociągu stalowego z linią elektroenergetyczną napowietrzną dla gazociągu ułożonego w gruncie - nie może być mniejszy niż 30°.
6. Odległość pionowa ścianki gazociągu układanego nad gruntem od przewodów linii elektroenergetycznej, w skrajnych warunkach zwisu dla linii elektroenergetycznej nie może być mniejsza niż:
- 1) 3,0 m dla linii elektroenergetycznej o napięciu do 15 kV włącznie;
  - 2) 5,0 m dla linii elektroenergetycznej o napięciu powyżej 15 kV.
7. Odległość gazociągu stalowego od obrysu zewnętrznego uziemienia elektroenergetycznej stacji transformatorów nie może być mniejsza niż:
- 1) 5,0 m od granicy strefy kontrolowanej wyznaczonej dla tego gazociągu dla elektroenergetycznych stacji transformatorów o napięciu do 15 kV;
  - 2) 8,0 m od granicy strefy kontrolowanej wyznaczonej dla tego gazociągu dla elektroenergetycznych stacji transformatorów o napięciu powyżej 15 kV.
8. Odległość granicy strefy kontrolowanej gazociągu stalowego od rzutu skrajnego przewodu linii elektroenergetycznej napowietrznej nie może być mniejsza niż:
- 1) szerokość strefy kontrolowanej dla linii elektroenergetycznej o napięciu do 1 kV włącznie;
  - 2) 3,0 m dla linii elektroenergetycznej o napięciu do 15,0 kV włącznie;
  - 3) 5,0 m dla linii elektroenergetycznej o napięciu powyżej 15,0 kV.

**§ 18.** 1. Przy zbliżeniu lub skrzyżowaniu gazociągu z linią telekomunikacyjną napowietrzną, odległość pozioma ścianki gazociągu do rzutu fundamentu słupa linii telekomunikacyjnej oraz do rzutu fundamentu innych słupów, podpór i masztów nie może być mniejsza niż:

- 1) 0,5 m dla gazociągu o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie;
- 2) 2,0 m dla gazociągu o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 0,5 MPa.

2. Odległość pozioma gazociągu stalowego od rzutu skrajnego przewodu linii telekomunikacyjnej napowietrznej nie może być mniejsza niż 0,50 m od granicy strefy kontrolowanej wyznaczonej dla tego gazociągu.

3. Odległość gazociągu stalowego od kanalizacji kablowej i kabla ziemnego nie może być mniejsza niż połowa strefy kontrolowanej wymaganej dla tego gazociągu.

**§ 19.** 1. Przy skrzyżowaniu gazociągu z linią kablową telekomunikacyjną podziemną jak i linią kablową elektroenergetyczną podziemną, odległość pionowa od ścianki gazociągu nie może być mniejsza niż 0,20 m.

2. Kąt skrzyżowania gazociągu z kanalizacją kablową powinien być nie mniejszy niż 60°, a z linią kablową podziemną nie mniejszy niż 20°.

3. Przy zbliżeniu gazociągu do zbiornika i rurociągu technologicznego w stacji paliw płynnych należy zachować odległości nie mniejsze niż:

- 1) 20,0 m dla gazociągu wysokiego ciśnienia;
- 2) 2,0 m dla pozostałych gazociągów.

**§ 20.** 1. Dla gazociągu układanego w przecinkach leśnych powinien być wydzielony pas gruntu bez drzew i krzewów o szerokości minimum po 2,0 m z obu stron osi gazociągu, licząc od osi gazociągu do pni drzew lub krzewów.

2. Jeżeli gazociąg na terenach leśnych jest budowany za pomocą przewiertu sterowanego nie jest wymagane wycinanie drzew i krzewów. W takim przypadku gazociąg należy ułożyć poniżej poziomu systemu korzeniowego drzew.

**§ 21.** 1. Gazociągi stalowe i z polietylenu o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie należy projektować i budować w taki sposób, aby inne obiekty budowlane

znajdowały się w odległości od osi gazociągu nie mniejszej niż połowa szerokości strefy kontrolowanej, o której mowa w § 9 ust. 6 pkt 1, niezależnie od zaliczenia terenu do odpowiedniej klasy lokalizacji.

2. Gazociągi z polietylenu o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 0,5 MPa do 1,0 MPa włącznie należy projektować i budować w taki sposób, aby inne obiekty budowlane znajdowały się w odległości od osi gazociągu nie mniejszej niż połowa szerokości strefy kontrolowanej, o której mowa w § 9 ust. 6 pkt 2, na terenie, niezależnie od zaliczenia tego terenu do odpowiedniej klasy lokalizacji.

3. Gazociągi stalowe o maksymalnym ciśnieniu roboczym większym niż 0,5 MPa, należy projektować i budować w taki sposób, aby inne obiekty budowlane znajdowały się w odległości od osi gazociągu nie mniejszej niż :

- 1) połowa szerokości stref kontrolowanych, na terenie zaliczonym do pierwszej klasy lokalizacji,
- 2) 2-krotność połowy szerokości stref kontrolowanych, na terenie zaliczonym do drugiej klasy lokalizacji,
- 3) 3-krotność połowy szerokości stref kontrolowanych, na terenie zaliczonym do trzeciej klasy lokalizacji

- na którym usytuowane są te obiekty budowlane.

4. Inne obiekty budowlane powinny być lokalizowane w stosunku do gazociągów w odległościach nie mniejszych niż te, o których mowa w ust. 1.

5. W dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wybudowanego gazociągu powinna być naniesiona minimalna odległość, o której mowa w ust. 3, i szerokość strefy kontrolowanej, o której mowa w § 9 ust. 6.

**§ 22.** 1. Przy zbliżeniach gazociągów do elementów uzbrojenia terenu, odległość między powierzchnią zewnętrzną ścianki gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosić nie mniej niż 0,40 m, a przy skrzyżowaniach nie mniej niż 0,20 m.

2. Układając gazociąg równoległe do istniejącego gazociągu, w przypadku gazociągu o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 1,6 MPa włącznie, odległość między powierzchniami zewnętrznymi ścianek gazociągu nie powinna być mniejsza niż:

- 1) 0,20 m - w przypadku gazociągu o średnicy do DN 150 włącznie;

2) 0,40 m - w przypadku gazociągu o średnicy powyżej DN 150.

3. Układając gazociąg równolegle do istniejącego gazociągu, w przypadku gdy maksymalne ciśnienie robocze jednego z nich jest większe niż 1,6 MPa, odległość między powierzchniami zewnętrznymi ścianek gazociągu nie powinna być mniejsza niż:

- 1) 0,20 m dla gazociągu o średnicy do DN 80 włącznie;
- 2) 0,50 m - dla gazociągu o średnicy powyżej DN 80 do DN 150 włącznie;
- 3) 1,00 m - dla gazociągu o średnicy powyżej DN 150 do DN 300 włącznie;
- 4) 1,50 m - dla gazociągu o średnicy powyżej DN 300 do DN 500 włącznie;
- 5) 2,00 m - dla gazociągu o średnicy powyżej DN 500 do DN 900 włącznie;
- 6) 2,50 m - dla gazociągu o średnicy powyżej DN 900.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmniejszenie odległości, o których mowa w ust. 3, o ile zastosowano rozwiązania techniczne zapewniające bezpieczeństwo użytkowania gazociągu.

5. Jeżeli gazociągi o różnych średnicach są układane równolegle, odległość między nimi ustala się zgodnie z ust. 3, biorąc pod uwagę większą ze średnic.

6. Dopuszcza się układanie we wspólnym wykopie z gazociągiem linii telekomunikacyjnej służącej do jego obsługi i innych rurociągów oraz instalacji będących własnością jednego przedsiębiorstwa lub operatora. W takim przypadku wzajemne odległości ustala operator gazociągu.

7. Na skrzyżowaniach dróg kołowych, linii kolejowych oraz przez przeszkody terenowe dopuszcza się układanie linii telekomunikacyjnych, innych rurociągów oraz instalacji, o których mowa w ust. 6, w odrębnej rurze osłonowej, na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

**§ 23. 1.** Gazociąg stalowy należy wykonywać z rur przewodowych stalowych dla mediów palnych, ze stali całkowicie uspokojonej lub dla średnic mniejszych niż 33,7 mm z rur do zastosowań ciśnieniowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach dotyczących rur stalowych przewodowych dla mediów palnych.

2. Rury i inne elementy stalowe stosowane do budowy gazociągu powinny charakteryzować się wymaganymi wartościami udarności określonymi w Polskich Normach dotyczących rur stalowych przewodowych dla mediów palnych i potwierdzonymi badaniami

tych udarności, w przewidywanych temperaturach roboczych gazociągu.

3. Dla rur stalowych maksymalny równoważnik węgla  $CEV_{max}$  powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w Polskich Normach dotyczących rur stalowych przewodowych dla mediów palnych. Dla innych stalowych elementów gazociągu maksymalny równoważnik węgla  $CEV_{max}$  powinien być nie większy niż:

- 1) 0,45 dla gatunków stali z minimalną granicą plastyczności nie większą niż  $360 \text{ N/mm}^2$ ;
- 2) 0,48 dla gatunków stali z minimalną granicą plastyczności równą lub większą niż  $360 \text{ N/mm}^2$ .

4. Maksymalna zawartość węgla, dla wszystkich gatunków stali, nie powinna przekraczać 0,21 %, a maksymalne gwarantowane zawartości siarki i fosforu nie powinny przekraczać 0,035 % dla każdego pierwiastka, lub 0,05 % łącznie w analizach wytopowych.

**§ 24.** 1. Gazociąg z polietylenu należy wykonywać z rur i armatury przeznaczonych do transportu gazu ziemnego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach dotyczących systemów dostaw gazu oraz systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych.

2. W gazociągu wykonanym z polietylenu maksymalne ciśnienie robocze nie może przekraczać 1,0 MPa, a ciśnienie krytyczne szybkiej propagacji pęknięć, uwzględniając minimalną temperaturę ich pracy, powinno być nie mniejsze niż 1,67 maksymalnego ciśnienia roboczego.

**§ 25.** 1. Sieć gazowa powinna być wyposażona w armaturę zaporową i upustową.

2. Armaturę zaporową i upustową należy wykonać z materiałów posiadających odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, ciągliwość, udarność oraz konstrukcję umożliwiającą przenoszenie maksymalnych ciśnień i naprężeń mogących wystąpić w poszczególnych elementach i urządzeniach sieci gazowej, w skrajnych temperaturach jej pracy.

3. Korpusy armatury zaporowej i upustowej należy wykonać ze stali lub staliwa.

4. W gazociągu o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) do 1,6 MPa włącznie, dopuszcza się stosowanie korpusów armatury zaporowej i upustowej z żeliwa sferoidalnego o wydłużeniu nie mniejszym niż 15% i żeliwa ciągliwego o wydłużeniu nie mniejszym niż 12%.



5. Materiał korpusów armatury zaporowej i upustowej stosowany do łączenia z gazociągiem metodą spawania powinien spełniać wymagania, o których mowa w § 23 ust. 3.

6. W gazociągu z polietylenu dopuszcza się stosowanie armatury zaporowej i upustowej wykonanej z polietylenu. Zakończenie rury upustowej powinno być wykonane ze stali.

7. Części armatury zaporowej i upustowej mające kontakt z gazem ziemnym powinny być odporne na jego działanie.

8. Armatura zaporowa i upustowa:

- 1) zabudowana w gazociągu budowanym pod powierzchnią jezdni powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem od obciążeń powodowanych naciskami mechanicznymi;
- 2) stosowana do budowy sieci gazowej powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach dotyczących armatury przemysłowej;
- 3) powinna być tak wbudowana w gazociąg, aby przy pełnym zamknięciu całkowicie wstrzymać przepływ gazu ziemnego, a przy pełnym otwarciu zapewnić swobodny i niezakłócony jego przepływ.

9. Armatura zaporowa i upustowa stosowana w sieci gazowej o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) powyżej 1,6 MPa powinna spełniać wymagania dla armatury stosowanej w rurociągach do przesyłania gazu ziemnego określonej w Polskich Normach dotyczących armatury przemysłowej.

10. Armatura zaporowa i upustowa lokalizowana pod powierzchnią terenu w sieci gazowej o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) powyżej 1,6 MPa powinna być połączona z gazociągiem za pomocą doczołowych złączy spawanych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastosowanie połączeń kołnierzowych.

**§ 26.** 1. Gazociąg o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) powyżej 0,5 MPa należy podzielić na odcinki za pomocą armatury zaporowej i upustowej.

2. Określając odległość między zespołami armatury zaporowej i upustowej należy brać pod uwagę średnicę gazociągu, maksymalne ciśnienie robocze i czas opróżnienia z gazu ziemnego.

3. Odległość między zespołami armatury zaporowej i upustowej nie powinna być większa niż:

- 1) 18,0 km - dla gazociągów usytuowanych w pierwszej klasie lokalizacji;

2) 36,0 km - dla gazociągów usytuowanych w drugiej i trzeciej klasie lokalizacji.

§ 27. 1. Do łączenia rur stalowych przewodowych z armaturą mogą być stosowane złącza spawane lub połączenia kołnierzowe. W przypadku rur stalowych o średnicy do DN 50 i ciśnieniu do 0,5 MPa włącznie, stosowanych w naziemnych elementach sieci gazowej, mogą być stosowane połączenia gwintowe.

2. Dla maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) do 0,5 MPa włącznie dopuszcza się połączenia gwintowe o średnicy:

- 1) do DN 25 włącznie ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie;
- 2) od DN 25 do DN 50 włącznie bez szczelności uzyskiwanej na gwincie, uszczelniane środkami uszczelniającymi.

3. Technologia łączenia rur oraz użyte materiały dodatkowe do spawania powinny zapewnić wytrzymałość połączeń co najmniej równą wytrzymałości materiałów podstawowych. Dobór materiałów dodatkowych do spawania sieci gazowych określają Polskie Normy dotyczące systemów dostaw gazu oraz wymagań jakościowych spawania materiałów metalowych.

4. Wykonanie połączeń elementów ochrony katodowej ze ścianką gazociągu należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi ochrony katodowej konstrukcji metalowych.

§ 28. 1. Złącza spawane należy wykonać za pomocą spawania elektrycznego.

2. Złącza spawane powinny być wykonywane zgodnie z technologiami spawania oraz instrukcjami technologicznymi spawania określonymi w Polskich Normach dotyczących systemów dostaw gazu.

3. Jakość złączy spawanych powinna być badana metodami nieniszczącymi lub w przypadku wymagań dodatkowych, metodami niszczącymi. Metody badań i minimalny udział procentowy badanych spoin, w zależności od kategorii wymagań jakościowych, określają Polskie Normy dotyczące systemów dostaw gazu, spawalnictwa oraz specyfikacji i kwalifikowania technologii spawania metali.

4. W przypadku gazociągów o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) powyżej 1,6 MPa oraz gazociągów budowanych w pierwszej klasie lokalizacji należy wykonać badania

nieniszczące (RT lub UT) 100% złączy spawanych.

5. Złącza spawane wykonane w gazociągach budowanych na mostach, wiaduktach oraz na terenach bagnistych, podmokłych lub zagrożonych szkodami górniczymi, a także na terenach zakładów górniczych, sprawdza się wykonując badania nieniszczące w 100% radiograficzne (RT) lub ultradźwiękowe (UT).

6. Elementy napowierzchniowe gazociągu, w miejscach skrzyżowań z przeszkodami terenowymi, sprawdza się wykonując badania, o których mowa w ust. 4.

**§ 29. 1.** W gazociągu stalowym kolana, elementy zmieniające średnice gazociągu, a także odgałęzienia i stalowe elementy złączy izolujących oraz kształtek polietylenowo-stalowych, wykonuje się z kształtek kutych lub ciągnionych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z rur przewodowych, o których mowa w § 23, techniką spawania, w sposób określony w Polskiej Normie dotyczącej systemu dostaw gazu.

2. Elementy gazociągu, o których mowa w ust. 1, powinny:

- 1) być wykonane jako kształtki rurowe do przyspawania doczołowego ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących systemu dostaw gazu;
- 2) posiadać wytrzymałość ciśnieniową nie gorszą od wytrzymałości ciśnieniowej łączonych odcinków gazociągów;
- 3) być poddane próbie wytrzymałości hydraulicznej u producenta do ciśnienia próby wytrzymałości gazociągu, w którym ma zostać wbudowany;
- 4) mieć wykonane wszystkie złącza spawane zgodnie z kwalifikowanymi technologiami spawania oraz poddane badaniom nieniszczącym, w sposób określony w Polskich Normach dotyczących systemów dostaw gazu oraz spawalnictwa tak, aby zapewnić współczynnik wytrzymałości złącza spawanego równy 1.

3. Łuki stosowane do budowy gazociągów stalowych powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach dotyczących systemów dostaw gazu oraz łuków rurowych wykonywanych metodą nagrzewania indukcyjnego.

4. Pocieniona grubość ścianki łuku, o którym mowa w ust. 3, na zewnętrznym promieniu gięcia nie może być mniejsza od obliczeniowej grubości ścianki rury. Tolerancja owalności średnicy rur łuków wykonywanych podczas budowy gazociągu nie może przekraczać 2,5 %

zewnętrznej średnicy rur. Końce łuków powinny być zgodne z wymaganiami określonymi dla końców rur przewodowych stalowych dla mediów palnych, o których mowa w § 23 ust 1.

5. Naprężenia obwodowe w ścianie łuku, o którym mowa w ust. 3, nie mogą być większe od naprężeń obwodowych wywołanych maksymalnym ciśnieniem roboczym gazociągu.

6 Wykonując włączenia do czynnego gazociągu o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) powyżej 1,6 MPa oraz o średnicy powyżej DN 50 dopuszcza się stosowanie trójników i nakładek rozciętych pełnoobwodowych ze stali o minimalnej granicy plastyczności równej lub większej od  $355 \text{ N/mm}^2$ , z miejscowymi wzmocnieniami.

7. Wykonując włączenia do czynnego gazociągu o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) poniżej 1,6 MPa dopuszcza się stosowanie trójników i nakładek rozciętych pełnoobwodowych ze stali o minimalnej granicy plastyczności równej lub większej od  $245 \text{ N/mm}^2$ , lecz nie mniejszej niż granica plastyczności gazociągu, do którego ma być włączona.

**§ 30** 1. Rury i kształtki polietylenowe łączy się za pomocą połączeń zgrzewanych czółowo dla średnic większych od DN 63 lub elektrooporowo, a z rurami stalowymi - za pomocą kształtek polietylenowo-stalowych. Połączenia zgrzewane powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach dotyczących systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych oraz systemów dostaw gazu.

2. Odgałęzienia przy wykonywaniu włączeń do czynnego gazociągu z polietylenu, powinny być wykonane z zastosowaniem odpowiednich kształtek łączonych za pomocą połączeń zgrzewanych elektrooporowo.

**§ 31** 1. Gazociąg stalowy powinien być zabezpieczony przed korozją zewnętrzną za pomocą powłok izolacyjnych z tworzyw sztucznych i ochrony katodowej, a gdzie jest to niezbędne, także przed oddziaływaniami prądów błędnych ze źródeł prądu stałego.

2. W obszarach zagrożenia korozją powodowaną przez prąd przemienny, gazociąg należy przed nią zabezpieczyć za pomocą odpowiednich środków, w tym dokonując selekcyonowania gazociągu za pomocą złączy izolujących.

3. Dopuszcza się niestosowanie ochrony katodowej, pod warunkiem zastosowania odpowiednio dobranych, całkowicie szczelnych, powłok izolacyjnych dla:

1) gazociągu o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa włącznie oraz o

długości nie większej niż 200,0 m połączonego z istniejącymi gazociągami bez ochrony katodowej;

2) przyłączy o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa włącznie, wyprowadzonych z istniejącego gazociągu bez ochrony katodowej.

4. Gazociąg stalowy dla którego stosuje się ochronę katodową powinien:

- 1) posiadać ciągłość elektryczną;
- 2) być oddzielony elektrycznie przez złącza izolujące od obiektów niewymagających ochrony;
- 3) być odizolowany elektrycznie od wszelkich konstrukcji i elementów o małej rezystancji przejścia względem ziemi.

**§ 32.** 1. Powłoki izolacyjne gazociągu stalowego powinny być dobierane odpowiednio do technologii układania odcinka gazociągu, oddziaływań środowiska, warunków użytkowania, w tym prawdopodobnej maksymalnej temperatury transportowanego gazu ziemnego, wymaganego stopnia szczelności powłoki po zasypaniu oraz współdziałania z ochroną katodową.

2. Rury stalowe stosowane do budowy gazociągów należy zabezpieczyć fabrycznie powłoką izolacyjną z tworzyw sztucznych o odpowiednich właściwościach.

3. Złącza spawane, części rur i armatury niepokryte powłoką izolacyjną należy zabezpieczyć przed korozją odpowiednim rodzajem pokryć izolacyjnych, w tym taśm, dopasowując nakładane powłoki do zabezpieczanych powierzchni i istniejących powłok przez stosowanie odpowiednich materiałów i technologii.

4. Podczas budowy gazociągu stalowego, przed jego zasypaniem, powłoki izolacyjne należy poddać badaniom szczelności za pomocą poroskopu wysokonapięciowego. Wielkość napięcia badania szczelności powłoki należy odpowiednio dostosować do rodzaju powłoki izolacyjnej badanego gazociągu stalowego.

5. Po zasypaniu gazociągu należy przeprowadzić badanie mające na celu sprawdzenie, czy powłoka izolacyjna spełnia kryteria, w tym wymaganą jednostkową rezystancję przejścia, określone w dokumentacji projektowej gazociągu.

6. Jakość powłoki izolacyjnej gazociągu, po jego zasypaniu, powinna być badana przez wyznaczenie rezystancji między gazociągiem a środowiskiem elektrolitycznym, odniesionej do jednostki powierzchni lub jednostki długości gazociągu, względem ziemi i powinna być zgodna

z wartością określoną w projekcie budowlanym gazociągu, ustaloną zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącymi ochrony katodowej, z uwzględnieniem rodzaju izolacji rur oraz typu ochrony czynnej gazociągu i środowiska elektrolitycznego gruntu, w którym jest posadowiony.

7. Dopuszcza się nieokreślanie kryterium odbioru szczelności powłoki izolacyjnej w przypadku krótkich przyłączy stalowych i odcinków gazociągów, dla których zasypanie przed włączeniem do istniejącego gazociągu stalowego jest niemożliwe ze względu na małą długość i wymagania technologii ich włączenia. Dla takich przyłączy i odcinków gazociągu wystarczającym kryterium odbioru szczelności powłoki izolacyjnej jest wynik jej badania za pomocą poroskopu wysokonapięciowego, przeprowadzonego przed zasypaniem, wskazujący na brak nieszczelności w powłoce izolacyjnej.

**§ 33. 1** Do budowy gazociągu powinny być stosowane złącza izolujące, które uzyskały pozytywne wyniki:

- 1) próby hydrostatycznej ciśnieniem o wartości równej iloczynowi współczynnika 1,5 i ciśnienia projektowego w czasie co najmniej 5 minut,
- 2) próby napięciowej w stanie suchym, napięciem przemiennym o częstotliwości 50 Hz, nie mniejszym niż 5000 V, w czasie 1 min. Podczas wykonywania tej próby nie powinny wystąpić wyładowania koronowe i przebicia izolacji,
- 3) pomiarów rezystancji skrośnej przy zastosowaniu napięcia stałego minimum 500V. Rezystancja w stanie suchym po wykonanej próbie hydrostatycznej nie powinna być mniejsza niż 0,1 MΩ

- z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dla złączy izolujących typu monoblok izolujący, rezystancja skrośna monobloku mierzona po wykonaniu próby hydrostatycznej, nie powinna być mniejsza niż 1 GΩ. W przypadku monobloków izolujących stosowanych w gazociągu wysokiego ciśnienia próba napięciowa powinna być wykonywana przy użyciu napięcia przemiennego o wartości 5000 V i częstotliwości 50 Hz.

**§ 34. 1.** Gazociąg, przed oddaniem do użytkowania, należy poddać próbie wytrzymałości i próbie szczelności.

2. Gazociąg stalowy o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 0,5 MPa, który będzie użytkowany przy naprężeniach obwodowych o wartości równej lub większej od 30% wartości dolnej granicy plastyczności materiału rur i armatury należy poddać:

1) w pierwszej i drugiej klasie lokalizacji:

a) próbie wytrzymałości pneumatycznej lub hydrostatycznej – gazociąg o średnicy do DN 200 włącznie,

b) próbie wytrzymałości hydrostatycznej – gazociąg o średnicy większej od DN 200 - do ciśnienia nie niższego od iloczynu współczynnika 1,5 i maksymalnego ciśnienia roboczego;

2) w trzeciej klasie lokalizacji - próbie wytrzymałości hydrostatycznej lub pneumatycznej do ciśnienia nie niższego od iloczynu współczynnika 1,3 i maksymalnego ciśnienia roboczego;

3) niezależnie od klasy lokalizacji - próbie szczelności hydrostatycznej lub pneumatycznej do ciśnienia równego iloczynowi współczynnika 1,1 i maksymalnego ciśnienia roboczego.

3. Gazociąg stalowy o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) powyżej 0,5 MPa, który będzie użytkowany przy naprężeniach obwodowych mniejszych niż 30 % wartości dolnej granicy plastyczności materiału rur i armatury, może być poddany tylko próbie szczelności przy ciśnieniu równym iloczynowi współczynnika 1,1 i maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP).

4. Naprężenia obwodowe wywołane w trakcie przeprowadzania prób, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie powinny przekroczyć 95% minimalnej gwarantowanej granicy plastyczności  $R_{t0,5}$ , a 110% minimalnej gwarantowanej granicy plastyczności  $R_{t0,5}$  w trakcie przeprowadzenia prób specjalnych.

5. Gazociąg stalowy o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa włącznie i gazociąg z polietylenu o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa włącznie należy poddać próbie łącznej wytrzymałości i szczelności pneumatycznej pod ciśnieniem nie mniejszym niż iloczyn współczynnika 1,5 i maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) lecz większym co najmniej 0,2 MPa od maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP).

6. Dla gazociągów z polietylenu ciśnienie próby łącznej wytrzymałości i szczelności nie powinno przekroczyć iloczynu współczynnika 0,9 i ciśnienia krytycznego szybkiej propagacji pęknięć.

7. Dopuszcza się, aby odcinki gazociągu stalowego o średnicy równej lub mniejszej od DN 150 i długości do 300 m lub o średnicy większej od DN 150 oraz długości do 200 m nie były

poddane próbie szczelności pod warunkiem, że gazociąg ten poddano próbie wytrzymałości hydrostatycznej lub pneumatycznej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w ust. 5, a wszystkie spoiny tych odcinków były skontrolowane za pomocą badań nieniszczących, o których mowa w § 28 ust. 4.

8. Spoiny obwodowe, łączące poszczególne odcinki gazociągu stalowego, po przeprowadzonej próbie ciśnieniowej należy poddać badaniom nieniszczącym, o których mowa w § 28 ust. 5, oraz dodatkowo badaniom powierzchniowym magnetyczno-proszkowym (MT) lub penetracyjnym (PT).

**§ 35. 1.** Po ustabilizowaniu się temperatury i ciśnienia w gazociągu czas trwania próby:

- 1) wytrzymałości hydrostatycznej lub pneumatycznej dla gazociągu stalowego powinien być nie krótszy niż 15 minut;
- 2) szczelności hydrostatycznej lub pneumatycznej dla gazociągu stalowego powinien być nie krótszy niż 24 godziny;
- 3) szczelności pneumatycznej dla przyłącza powinien być nie krótszy niż godzinę;
- 4) łączonej wytrzymałości i szczelności dla gazociągu z polietylenu o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 1,0 MPa włącznie powinien być nie krótszy niż 2 godziny przy zastosowaniu elektronicznych urządzeń rejestrujących ciśnienie próby w zależności od zmian temperatury z czujnikiem ciśnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o dokładności do 0,5 K, przy zapewnieniu minimalnego 2 godzinnego czasu stabilizacji czynnika próbnego.

2. Dopuszcza się przeprowadzenie próby specjalnej wytrzymałości dla gazociągu stalowego o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) większym niż 1,6 MPa i średnicy większej niż DN 200.

3. Wymagania szczegółowe w zakresie przeprowadzania prób wytrzymałości i szczelności określają Polskie Normy dotyczące systemów dostaw gazu.

**§ 36. 1.** Gazociąg nie przekazany do użytkowania w okresie 6 miesięcy od zakończenia prób ciśnieniowych lub wyłączony z eksploatacji na okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy ponownie poddać próbie szczelności przed oddaniem go do użytkowania.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do gazociągu wypełnionego medium próbnym pod



ciśnieniem roboczym.

**§ 37. 1.** Powierzchnie wewnętrzne gazociągu przed oddaniem go do użytkowania powinny być oczyszczone i osuszone.

2. Gazociąg o długości większej niż 36,0 km oraz maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 1,6 MPa i o średnicy równej lub większej od DN 200 powinien być przystosowany do czyszczenia i inspekcji wewnętrznej tłokami.

3. Gazociąg o długości większej niż 36,0 km i o średnicy równej lub większej od DN 400 oraz maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 1,6 MPa należy budować wraz z armaturą niezbędną do przyłączenia słuz nadawczych i odbiorczych dla tłoków.

4. Gazociąg o średnicy DN 500 i większej, przed oddaniem go do eksploatacji należy poddać badaniu tłokami inteligentnymi.

**§ 38. 1.** Dopuszcza się podwyższenie ciśnienia roboczego w użytkowanych gazociągach stalowych i z polietylenu, o ile określone zostało dla tych gazociągów dopuszczalne maksymalne ciśnienie robocze (MOP) oraz wykonano próby wytrzymałości i szczelności lub próby specjalne wytrzymałości. Próby wytrzymałości i szczelności lub próby specjalne wytrzymałości należy wykonać w sposób, o którym mowa w § 34 i 35.

2. Dopuszczalne maksymalne ciśnienie robocze gazociągu określa się na podstawie obliczeń wytrzymałościowych, z uwzględnieniem najsłabszego elementu gazociągu.

3. W przypadku gazociągu o nieznanymi właściwościami wytrzymałościowymi należy, na podstawie badań, określić:

- 1) granicę plastyczności - w przypadku gazociągu stalowego;
- 2) wartość minimalnej żądanej wytrzymałości - w przypadku gazociągu z polietylenu.

4. W przypadku gazociągu o maksymalnym ciśnieniu roboczym:

- 1) wyższym od 0,5 MPa maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze po podwyższeniu ciśnienia roboczego, powinno być niższe od iloczynu wartości ciśnienia pod jakim została przeprowadzona próba wytrzymałości i współczynnika projektowego, o którym mowa w § 8 ust. 1;
- 2) niższym lub równym 0,5 MPa maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze po podwyższeniu ciśnienia roboczego powinno być niższe od iloczynu wartości ciśnienia pod

jakim została przeprowadzona próba wytrzymałości i współczynnika projektowego 0,67.

### **Rozdział 3**

#### **Stacje gazowe**

§ 39. Stacje gazowe dzieli się według maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) na wejściu do stacji na:

- 1) średniego ciśnienia - dla ciśnienia do 0,5 MPa włącznie;
- 2) podwyższonego średniego ciśnienia - dla ciśnienia powyżej 0,5 MPa do 1,6 MPa włącznie;
- 3) wysokiego ciśnienia - dla ciśnienia większego od 1,6 MPa.

§ 40. Dla stacji gazowych odległości od obiektów budowlanych kubaturowych naziemnych powinny być większe od poziomego zasięgu stref zagrożenia wybuchem ustalonych dla tych stacji, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

§ 41. 1. Poszczególne elementy ciągów redukcyjnych, urządzenia zabezpieczające i redukcyjne oraz aparatura kontrolno-pomiarowa mogą być instalowane w obudowie, pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni.

2. Stacje gazowe mogą być zlokalizowane na powierzchni terenu, pod powierzchnią terenu lub na dachach budynków, w odpowiednich obudowach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.

§ 42. 1. Stacje redukcyjne powinny być wyposażone co najmniej w dwa ciągi redukcyjne z regulacją automatyczną, każdy o przepustowości stacji redukcyjnej, przy czym jeden z nich powinien być ciągiem rezerwowym.

2. W przypadku zastosowania w stacjach gazowych więcej niż dwóch ciągów redukcyjnych dopuszcza się, aby każdy z następnych ciągów miał przepustowość mniejszą niż przepustowość stacji gazowej.

3. Urządzenia stacji gazowej wraz z ciągami redukcyjnymi do pierwszej armatury zaporowej włącznie, zainstalowanej po urządzeniach regulujących ciśnienie, powinny spełniać wymagania wytrzymałościowe odpowiadające maksymalnemu ciśnieniu roboczemu (MOP)

gazociągu zasilającego stację gazową.

**§ 43.** W sieci gazowej o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) od 10 kPa do 0,5 MPa włącznie dopuszcza się instalowanie stacji gazowej z jednym ciągiem redukcyjnym pod warunkiem, że stacja ta współpracuje z innymi stacjami gazowymi mogącymi przejąć jej funkcje lub, że wyłączenie się stacji gazowej wskutek awarii nie spowoduje zakłóceń w dostawie gazu ziemnego dla odbiorców.

**§ 44. 1.** W przypadku gdy maksymalne ciśnienie robocze (MOP) na wejściu do stacji gazowej przekracza maksymalne ciśnienie przypadkowe (MIP) na wyjściu ze stacji gazowej, powinien być stosowany system ciśnieniowego bezpieczeństwa.

2. System ciśnieniowego bezpieczeństwa powinien działać automatycznie i nie dopuszczać do przekroczenia wartości maksymalnego ciśnienia przypadkowego (MIP) na wyjściu ze stacji gazowej.

3. Ponowne uruchomienie stacji gazowej jest dozwolone, gdy ciśnienie na wyjściu ze stacji gazowej osiągnie dopuszczalne wartości.

**§ 45. 1.** W celu zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia wyjściowego, ciąg redukcyjny z automatyczną regulacją powinien być wyposażony w urządzenie regulujące ciśnienie i zawór szybko zamykający.

2. Jeżeli różnica maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) na wejściu do stacji redukcyjnej i maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) na wyjściu ze stacji redukcyjnej przekracza 1,6 MPa, a jednocześnie maksymalne ciśnienie robocze (MOP) na wejściu do stacji redukcyjnej jest większe od wartości ciśnienia próby wytrzymałości sieci gazowej po redukcji ciśnienia, powinien być zastosowany oprócz urządzeń, o którym mowa w ust. 1, drugi zawór szybko zamykający lub drugi reduktor pełniący rolę monitora.

3. W przypadku zastosowania wydmuchowego zaworu upustowego, o którym mowa w § 49 pkt 3, nie jest wymagane stosowanie drugiego zaworu szybko zamykającego lub reduktora pełniącego rolę monitora.

**§ 46. 1.** W stacjach redukcyjnych z wielostopniową redukcją ciśnienia gazu ziemnego,

każdy stopień redukcji ciśnienia gazu powinien być, z zastrzeżeniem ust. 2, wyposażony w odrębny system ciśnieniowego bezpieczeństwa.

2. Dopuszcza się wyposażenie kilku szeregowo pracujących stopni redukcji ciśnienia gazu ziemnego w jeden system ciśnieniowego bezpieczeństwa pod warunkiem, że maksymalne ciśnienie robocze (MOP) urządzeń i rurociągów poszczególnych stopni redukcji ciśnienia gazu ziemnego nie będzie niższe od maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP), jakie może wystąpić w układzie.

§ 47. System redukcji ciśnienia powinien uniemożliwiać przekroczenie ciśnienia roboczego wyjściowego, stanowiącego iloczyn maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) i współczynnika:

- 1) 1,025 - gdy ciśnienie robocze jest większe od 1,6 MPa;
- 2) 1,050 - gdy ciśnienie robocze jest równe lub mniejsze od 1,6 MPa i większe od 0,5MPa;
- 3) 1,075 - gdy ciśnienie robocze jest równe lub mniejsze od 0,5 MPa i większe od 0,2MPa;
- 4) 1,125- gdy ciśnienie robocze jest równe lub mniejsze od 0,2 MPa.

§ 48. 1. System ciśnieniowego bezpieczeństwa powinien uniemożliwiać przekroczenie maksymalnego ciśnienia przypadkowego (MIP), stanowiącego iloczyn maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) i współczynnika:

- 1) 1,15 - gdy maksymalne ciśnienie robocze (MOP) jest większe od 4 MPa;
- 2) 1,20 - gdy maksymalne ciśnienie robocze (MOP) jest równe lub mniejsze od 4 MPa i większe od 1,6 MPa;
- 3) 1,30 - gdy maksymalne ciśnienie robocze (MOP) jest równe lub mniejsze od 1,6 MPa i większe od 0,5 MPa;
- 4) 1,40 - gdy maksymalne ciśnienie robocze (MOP) jest równe lub mniejsze od 0,5 MPa i większe od 0,2 MPa;
- 5) 1,75 - gdy maksymalne ciśnienie robocze (MOP) jest równe lub mniejsze od 0,2 MPa i większe od 0,01 MPa;
- 6) 2,50 - gdy maksymalne ciśnienie robocze (MOP) jest równe lub mniejsze od 0,01 MPa.

2. Maksymalne ciśnienie przypadkowe (MIP), jakie może wystąpić na wyjściu ze stacji redukcyjnej, powinno być niższe od ciśnienia próby wytrzymałości, jakiemu była poddana sieć

gazowa zasilana z tej stacji.

3. Wartości ciśnień, przy których powinny działać urządzenia zabezpieczające, należy każdorazowo określić w dokumentacji stacji redukcyjnej.

**§ 49.** 1. W stacji redukcyjnej należy:

- 1) stosować wydmuchowy zawór upustowy, jeżeli z powodu wzrostu temperatury, przy braku przepływu gazu ziemnego, będzie w niej wzrastało ciśnienie mogące spowodować zadziałanie zaworu szybko zamykającego. Przepustowość wydmuchowego zaworu upustowego nie powinna przekraczać 2% przepustowości ciągu redukcyjnego;
- 2) instalować armaturę zaporową przed wydmuchowym zaworem upustowym pod warunkiem, że armatura ta będzie zabezpieczona przed przypadkowym zamknięciem;

2. W stacji redukcyjnej dopuszcza się stosowanie wydmuchowych zaworów upustowych o przepustowości równej przepustowości ciągu redukcyjnego, pod warunkiem że przepustowość ta nie będzie większa od 60 m<sup>3</sup>/h.

**§ 50.** Ciąg redukcyjny należy wyposażać w armaturę zaporową służącą do jego wyłączenia z eksploatacji.

**§ 51.** Na wejściu do stacji gazowej, po zainstalowaniu armatury zaporowej lub w ciągach redukcyjnych, należy zainstalować układ filtrów przeciwpyłowych wyposażonych w manometr różnicowy do pomiaru spadku ciśnienia gazu ziemnego na filtrze.

**§ 52.** 1. Przewody wejściowe i wyjściowe stacji gazowych wyposaża się w armaturę zaporową i upustową. Armaturę tę należy umieścić w taki sposób, aby w wypadku awarii stacji gazowej mogła być łatwo uruchomiona.

2. W stacjach gazowych powinny być stosowane złącza izolujące do elektrycznego oddzielenia ich od gazociągów stalowych do których są podłączone.

**§ 53.** Metalowe elementy technologiczne stacji gazowych należy zabezpieczyć przed korozją.

§ 54. 1. W stacjach gazowych dopuszcza się instalowanie przewodu obejściowego pod warunkiem, że będzie on wyposażony co najmniej w ręczny zawór regulacyjny i system ciśnieniowego bezpieczeństwa.

2. Urządzenia przewodu obejściowego, o którym mowa w ust. 1, do pierwszej armatury zaporowej włącznie, zamontowanej za urządzeniem regulującym ciśnienie, powinny spełniać wymagania wytrzymałościowe odpowiadające maksymalnemu ciśnieniu roboczemu (MOP) gazociągu zasilającego przewód obejściowy.

§ 55. Przed zamontowanym urządzeniem redukcyjnym o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) wejściowym powyżej 0,5 MPa należy zainstalować urządzenie do podgrzewania gazu ziemnego, o ile mogą wystąpić niekorzystne zjawiska mogące zakłócić proces redukcji ciśnienia tego gazu.

§ 56. 1. Ciąg redukcyjny, oprócz urządzeń systemu ciśnieniowego bezpieczeństwa i systemu redukcji ciśnienia wyposaża się w aparaturę kontrolno-pomiarową.

2. W stacji redukcyjnej należy zainstalować urządzenie rejestrujące ciśnienie wejściowe i wyjściowe gazu ziemnego. W uzasadnionych przypadkach, uzgodnionych między dostawcą i odbiorcą gazu ziemnego, dopuszcza się umieszczenie ich w innym miejscu.

3. Stacja redukcyjna o maksymalnym ciśnieniu roboczym wejściowym większym od 1,6 MPa powinna być wyposażona w system sterowania ciśnieniem.

§ 57. 1. Urządzenie do nawaniania gazu ziemnego powinno zapewnić odpowiedni stopień jego nawonienia.

2. W stacji redukcyjnej wprowadzenie do gazu ziemnego środków nawaniających powinno odbywać się na przewodach wyjściowych z tej stacji. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie do gazu ziemnego środków nawaniających w innym miejscu.

3. Urządzenia do nawaniania gazu ziemnego powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach.

4. Zbiorniki ze środkiem nawaniającym gaz ziemny należy umieszczać nad powierzchnią terenu.

5. Pod zbiornikami ze środkiem nawaniającym gaz ziemny należy umieścić ruchomą wannę o pojemności zapewniającej przejęcie całej ilości tego środka.

6. Zbiorniki robocze ze środkiem nawaniającym należy wyposażyć w odpowiednie wskaźniki poziomu ich napełnienia oraz w dodatkowe przewody do upustu gazu ziemnego przez filtr wypełniony właściwym sorbentem. Wyloty z przewodów upustowych należy wyprowadzić na zewnątrz pomieszczenia, w którym znajdują się zbiorniki robocze ze środkiem nawaniającym gaz ziemny.

**§ 58.** 1. Wentylacja naturalna lub mechaniczna pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia technologiczne stacji gazowych, powinna uniemożliwić przekroczenie stężenia gazu ziemnego powyżej 10% dolnej granicy wybuchowości.

2. Dopuszcza się przekroczenie stężenia gazu ziemnego powyżej 10 % dolnej granicy wybuchowości lecz nie wyższej niż do 40% dolnej granicy wybuchowości, pod warunkiem określenia zasięgu stref zagrożenia wybuchem dla wszystkich otworów prowadzących na zewnątrz obiektu budowlanego, w tym otworów wentylacyjnych, otwieranych okien oraz drzwi z pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

3. Mechaniczna wentylacja awaryjna powinna być stosowana w stacjach gazowych lokalizowanych na terenie tłoczni gazu lub w pobliżu innych instalacji o zagrożeniu pożarem.

**§ 59.** 1. Wyloty rur upustowych odprowadzających gaz ziemny do atmosfery należy umieścić w taki sposób, aby przepływający tymi rurami gaz ziemny nie stwarzał zagrożenia dla pracowników obsługujących i nie przedostawał się do palenisk kotłów gazowych lub pomieszczeń stacji gazowej.

2. Rury upustowe odprowadzające gaz ziemny do atmosfery powinny:

- 1) umożliwiać wypływ gazu ziemnego do góry;
- 2) posiadać zabezpieczenie przed negatywnym oddziaływaniem opadów atmosferycznych;
- 3) znajdować się na wysokości co najmniej 3 m nad poziomem, z którego są obsługiwane i co najmniej metr ponad dachem obudowy urządzeń technologicznych stacji gazowej.

**§ 60.** Dla wydmuchowego zaworu upustowego należy stosować oddzielne rury upustowe.

§ 61. Urządzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa powinny być tak umieszczone, aby był zapewniony dostęp dla osób obsługujących stację gazową.

§ 62. Ściany oddzielające pomieszczenia zagrożone wybuchem od pomieszczeń niezagrażonych wybuchem powinny być gazoszczelne, wykonane z materiałów niezapalnych, bez otworów lub z otworami zabezpieczonymi przed możliwością przenikania gazu ziemnego. Wymagania dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719); wymagania te nie dotyczą pomieszczeń zlokalizowanych w kontenerach stalowych.

§ 63. 1. Drzwi wejściowe i okna otwierane w pomieszczeniach, w których są zlokalizowane urządzenia technologiczne i urządzenia do nawaniania gazu ziemnego nie powinny być umieszczone po tej samej stronie obudowy lub budynku stacji gazowej, co drzwi i okna innych pomieszczeń. Drzwi wejściowe powinny otwierać się na zewnątrz i być wyposażone od wewnątrz w zamki antypaniczne oraz w blokadę zabezpieczającą przed ich zamknięciem, uniemożliwiającym wyjście z pomieszczenia.

2. Po tej samej stronie budynku stacji gazowej, gdzie znajdują się drzwi i okna pomieszczeń zagrożonych wybuchem, dopuszcza się umieszczanie w pomieszczeniach zlokalizowanych poza strefą zagrożenia wybuchem okien nieotwieranych i drzwi zaopatrzonych w urządzenia zapewniające ich samoczynne zamykanie.

§ 64. Naziemne stacje gazowe o maksymalnym ciśnieniu roboczym większym od 1,6 MPa powinny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych.

§ 65. 1. Układy rurowe stacji gazowej oraz przewody wejściowe i wyjściowe stacji gazowej, powinny być wykonane z rur stalowych spełniających wymagania określone w § 23.

2. Wartość współczynnika projektowego dla układów rurowych stacji gazowej i elementów stacji nie powinna być wyższa niż 0,67.

3. Minimalna grubość ścianki (T) rur stalowych stacji gazowej w zależności od średnicy



zewnątrznej rury ( $D$ ) nie powinna być mniejsza niż:

$D$ (mm)	$\leq 114,3$	$\leq 168,3$	$\leq 219,1$	$\leq 273$	$\leq 355,6$	$\leq 610$	$> 610$
$T$ (mm)	3,2	4,0	4,5	5,0	5,6	6,3	1% $D$

4. Układy rurowe stacji gazowej wraz z armaturą poddaje się próbie wytrzymałości o ciśnieniu równym co najmniej 1,5 maksymalnego ciśnienia roboczego.

5. Stację gazową wraz z zamontowanymi reduktorami, aż do pierwszej armatury odcinającej za reduktorami, poddaje się próbie szczelności pod ciśnieniem równym 1,1 maksymalnego ciśnienia roboczego na wejściu do stacji gazowej za armaturą odcinającą po redukcji, do zespołu zaporowo-upustowego oraz próbie szczelności pod ciśnieniem równym 1,1 maksymalnego ciśnienia roboczego na wyjściu ze stacji gazowej.

6. Czas trwania próby wytrzymałości i próby szczelności, o której mowa w ust. 4 i 5, powinien być nie krótszy, niż określony w § 35 ust. 1 pkt 1 i 2.

7. Dopuszcza się nie wykonywanie próby wytrzymałości układów rurowych stacji gazowych o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) wejściowym mniejszym lub równym 0,5 MPa oraz układów rurowych stacji gazowych, które będą pracować przy naprężeniach obwodowych, w warunkach statycznych wywołanych maksymalnym ciśnieniem roboczym (MOP), mniejszych od 30 % wartości dolnej granicy plastyczności materiału rur.

8. W stacji gazowej o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) na wejściu do stacji nieprzekraczającym 1,6 MPa dopuszcza się stosowanie elastycznych przewodów impulsowych z materiałów niezapalnych.

9. Armatura zaporowa i upustowa zamontowana w stacji gazowej powinna spełniać wymagania, o których mowa w § 25 ust. 2-8.

10. Dopuszcza się stosowanie armatury zaporowej i upustowej ze stopów miedzi lub aluminium w stacji gazowej o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) na wejściu do stacji do 0,5 MPa łącznie.

**§ 66.** 1. Złącza spawane gazociągów w stacjach gazowych wykonuje się zgodnie z

wymaganiami, o których mowa w § 28.

2. Wszystkie złącza spawane gazociągów w stacjach gazowych o maksymalnym ciśnieniu roboczym :

1) do 0,5 MPa włącznie przed redukcją poddaje się badaniom nieniszczącym radiograficznym (RT) i w 50% po redukcji;

2) powyżej 0,5 MPa poddaje się badaniom nieniszczącym radiograficznym (RT) przed i po redukcji;

3. Spoiny pachwinowe poddaje się badaniom magnetyczno - proszkowym (MT) lub penetracyjnym (PT).

4. Połączenie odgałęzień należy wykonać zgodnie z wymaganiami, o których mowa w § 29 ust 1 i 2 oraz w Polskich Normach dotyczących systemów dostaw gazu oraz spawalnictwa.

**§ 67.** Stacja gazowa powinna spełniać wymagania dopuszczalnego natężenia hałasu w otoczeniu stacji, wywołane redukcją ciśnienia gazu ziemnego lub jego przepływem, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

**§ 68. 1.** Obudowy poszczególnych zespołów stacji gazowej należy wykonać z materiałów niezapalnych oraz zabezpieczyć przed wylądowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

2. W przypadku gdy w sieci gazowej mogą wystąpić zmiany kierunku przepływu gazu ziemnego, stację pomiarową wyposaża się w zawór zwrotny lub przystosowuje do dwukierunkowego pomiaru przepływu tego gazu.

3. Wyposażenie stacji pomiarowej w urządzenia pomiarowe, w tym ilość ciągów pomiarowych połączonych równolegle lub szeregowo, powinno być uzależnione od wielkości strumienia objętości gazu ziemnego przepływającego przez sieć gazową.

4. W uzasadnionych przypadkach armatura zaporowa po stronie wejściowej do stacji pomiarowej powinna być wyposażona w obejścia służące do wyrównania ciśnienia przed i za armaturą oraz niedopuszczające do powstania różnicy ciśnienia na gazomierzu mogącej spowodować jego uszkodzenie.

**§ 69.** Gazomierze wraz z dodatkowym wyposażeniem stacji pomiarowej, takim jak

elektroniczne przeliczniki, przetworniki ciśnienia i temperatury oraz urządzenia do określania jakości gazu ziemnego stosowane w obrocie gazem ziemnym, powinny spełniać wymagania określone w przepisach o miarach.

§ 70. Stacja pomiarowa może stanowić niezależny obiekt sieci gazowej lub całość ze stacją redukcyjną.

#### **Rozdział 4**

##### **Zespół gazowy na przyłączy**

§ 71. 1. Zespół gazowy na przyłączy składa się z:

- 1) ciągów redukcyjnych, pomiarowych lub redukcyjno-pomiarowych;
- 2) armatury zaporowej na wejściu i wyjściu;
- 3) filtrów;
- 4) aparatury kontrolno-pomiarowej;
- 5) złączy izolujących w przypadku, gdy instalacja redukcji współpracuje z rurociągiem stalowym;
- 6) obudowy.

2. Zespół gazowy na przyłączy może być wyposażony w jeden ciąg redukcyjny. Niedopuszczalne jest stosowanie rezerwowego ciągu redukcyjnego z regulacją ręczną.

3. Urządzenia rejestrujące ciśnienie wyjściowe gazu ziemnego mogą być umieszczane łącznie z urządzeniami zespołu gazowego na przyłączy.

§ 72. 1. Minimalne odległości projektowanych zespołów gazowych na przyłączy od istniejących obiektów budowlanych kubaturowych nadziemnych powinny być nie mniejsze, niż poziomy zasięg stref zagrożenia wybuchem, wyznaczony w sposób określony w rozporządzeniu, o którym mowa w § 62.

2. Wymagania dotyczące minimalnych odległości między projektowanym zespołem

gazowym na przyłączy a obiektem budowlanym stosuje się przy ustalaniu odległości projektowanych obiektów budowlanych od istniejących instalacji gazowych na przyłączy.

**§ 73.** 1. Dopuszcza się umieszczenie zespołów gazowych na przyłączy przy ścianach budynków lub we wnękach ścian budynku wykonanych z materiałów niezapalnych.

2. Otwory okienne, drzwiowe i wentylacyjne, lokalizowane w ścianie budynku, na której jest umieszczony zespół gazowy na przyłączy powinny znajdować się poza strefą zagrożenia wybuchem.

3. Niezależnie od przeznaczenia budynku, zespół gazowy na przyłączy może być umieszczany w szafkach lub kontenerach obok budynków w odległości nie mniejszej niż zasięg stref zagrożenia wybuchem.

**§ 74.** 1. Naprężenia obwodowe w materiale rury stalowej, z której jest wykonywany układ rurowy zespołu gazowego na przyłączy, w warunkach projektowych, nie powinny przekraczać iloczynu wymaganej granicy plastyczności ( $R_t 0,5$ ) i współczynnika projektowego, którego wartość nie powinna być większa niż 0,67.

2. Urządzenia zespołu gazowego na przyłączy do pierwszej armatury zaporowej włącznie, zainstalowanej za urządzeniami regulującymi ciśnienie, powinny spełniać wymagania wytrzymałościowe odpowiadające maksymalnemu ciśnieniu roboczemu (MOP) gazociągu zasilającego ten zespół.

3. Maksymalne ciśnienie przypadkowe (MIP), jakie może wystąpić na wyjściu z zespołu gazowego na przyłączy, powinno być mniejsze od ciśnienia próby wytrzymałości, jakiemu poddane były instalacje gazowe w budynku zasilane z tego zespołu.

4. Nastawy wartości ciśnień, przy których powinny działać urządzenia redukcyjne i systemu ciśnieniowego bezpieczeństwa, dla nominalnego ciśnienia wylotowego podanego na reduktorze powinny być wykonane przez producenta.

**§ 75.** 1. Rury stalowe stosowane do wykonania zespołu gazowego na przyłączy powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach dotyczących rur stalowych przewodowych

dla mediów palnych oraz rur stalowych bez szwu do zastosowań ciśnieniowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 23.

2. W przypadku gdy minimalna grubość ścianki (T) rur stalowych zespołu gazowego na przyłączy, w zależności od średnicy zewnętrznej rury (D), jest nie mniejsza niż:

D(mm)	≤48,3	≤76,1	≤114,3	≤139,7	≤168,3
T(mm)	2,6	2,9	3,2	3,6	4,0

nie jest wymagane wykonywanie obliczeń naprężeń pochodzących od ciśnienia wewnętrznego.

3. Złącza spawane układów rurowych w zespołach gazowych na przyłączy poddaje się badaniom nieniszczącym radiograficznym (RT) według występującego maksymalnego ciśnienia roboczego zgodnie z § 66 ust.2.

4. W zespołach gazowych na przyłączy dopuszcza się stosowanie elastycznych przewodów impulsowych z materiałów niezapalnych.

5. Układy rurowe zespołów gazowych na przyłączy poddaje się pneumatycznym próbom wytrzymałości i szczelności lub łącznej pneumatycznej próbie wytrzymałości i szczelności.

6. Wartość ciśnienia próby:

1) wytrzymałości pneumatycznej powinna stanowić iloczyn współczynnika 1,5 i maksymalnego ciśnienia roboczego;

2) szczelności pneumatycznej powinna stanowić iloczyn współczynnika 1,1 i maksymalnego ciśnienia roboczego.

7. Układy rurowe, które będą pracować przy maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) wejściowym mniejszym lub równym 0,5 MPa mogą być poddane łącznej próbie wytrzymałości i szczelności pneumatycznej o ciśnieniu równym maksymalnemu ciśnieniu roboczemu powiększonemu o 0,2 MPa.

8. Czas trwania próby, po ustabilizowaniu się wartości ciśnienia i temperatury powinien być nie krótszy niż:

1) 15 minut dla próby wytrzymałości pneumatycznej;

2) 60 minut dla:

a) próby szczelności pneumatycznej,

b) łącznej próby wytrzymałości i szczelności pneumatycznej.

§ 76. 1. Punkty gazowe projektuje się i buduje w sposób określony w niniejszym rozdziale.

2. Przy projektowaniu i budowie punktów gazowych dopuszcza się:

- 1) umieszczenie wkładu filtracyjnego w korpusie reduktora;
- 2) stosowanie połączeń gwintowych dla średnic nominalnych nie większych niż DN 50;
- 3) konstrukcyjne połączenie wydmuchowego zaworu upustowego z reduktorem, a także zaworu szybko zamykającego z reduktorem pod warunkiem, że zawór szybko zamykający będzie działał niezależnie od reduktora.

3. Przy projektowaniu i budowie punktów gazowych nie jest wymagane:

- 1) wykonywanie próby wytrzymałości;
- 2) zabezpieczenie obudów przed wylądowaniami atmosferycznymi.

4. W punktach gazowych powinny być instalowane gazomierze miechowe lub rotorowe.

5. Obudowę punktów gazowych wentyluje się w sposób naturalny przez nawiewne i wywiewne otwory wentylacyjne, których łączna powierzchnia powinna wynosić co najmniej 2% powierzchni przekroju poziomego obudowy tych punktów.

6. Przewody gazowe i złącza wchodzące w skład punktu gazowego, po ich napełnieniu gazem ziemnym, sprawdza się pod względem szczelności ciśnieniem odpowiadającym ciśnieniu robocznemu jakie występuje w części wejściowej i wyjściowej punktu gazowego.

7. W punktach gazowych nie dopuszcza się stosowania wydmuchowych zaworów upustowych o przepustowości ciągu redukcyjnego.

## **Rozdział 5**

### **Tłocznie gazu**

§ 77. Tłocznie gazu powinny spełniać wymagania dotyczące ich budowy i eksploatacji określone w Polskiej Normie dotyczącej tłoczni gazu jako elementu systemu dostaw gazu.

§ 78. 1. Tłocznie gazu lokalizuje się na terenie ogrodzonym i zabezpieczonym przed

dostępem osób nieuprawnionych. W ogrodzeniu należy zapewnić możliwość wyjścia z terenu tłoczni gazu co najmniej dwiema furtkami oraz dwoma wjazdami w przypadku pożaru.

2. Poszczególne instalacje na terenie tłoczni gazu należy tak rozmieścić, aby w przypadku pożaru nie zagrażały innym instalacjom.

3. Na terenie tłoczni gazu drogi i place powinny być tak zaprojektowane i usytuowane, aby zapewnić dostęp do poszczególnych budynków i urządzeń technicznych na tym terenie, spełniając wymagania określone w przepisach dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

4. W miejscach skrzyżowań gazociągów zbudowanych nad gruntem z ciągami komunikacji pieszej powinny być wykonane przejścia bezkolizyjne.

5. Pomieszczenia dyspozytorskie oraz techniczne pomieszczenia tłoczni gazu powinny być wyposażone w oświetlenie awaryjne włączane automatycznie po zaniku oświetlenia podstawowego.

**§ 79.** 1. Instalacje technologiczne tłoczni gazu i orurowanie sprężarek wykonuje się z rur przewodowych stalowych spełniających wymagania, o których mowa w § 23.

2. Rozmieszczenie gazociągów i ich średnice powinny zapewniać możliwie najniższe spadki ciśnień i najniższe natężenie hałasu.

3. Rozmieszczenie gazociągów i wyposażenia w tłoczni gazu powinno być tak zaprojektowane, aby zapobiegać wystąpieniom nadmiernych drgań.

4. Rurociągi wlotowe sprężarek instalowane w gazociągach o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) powyżej 1,6 MPa powinny być dostosowane do maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) po stronie tłocznej. Nie dotyczy to tłoczni gazu budowanych dla magazynów gazu i w instalacjach uzdatniających gaz ziemny.

5. Dokonując obliczeń wytrzymałościowych gazociągów znajdujących się na terenie tłoczni gazu należy zastosować współczynnik projektowy nie większy niż 0,4.

**§ 80.** 1. Armatura zaporowa i upustowa zamontowana w tłoczniach gazu powinna spełniać wymagania, o których mowa w § 25 ust. 2, 3, 5 i 7.

2. Po stronie wejściowej i wyjściowej tłoczni gazu oraz poszczególnych sprężarek gazu należy zainstalować zespoły zaporowo-upustowe składające się z dwóch kurków odcinających i

upustu między nimi, wyposażone w system sterowania lub inne urządzenia spełniające te wymagania.

3. Armaturę zespołów zaporowo-upustowych tłoczni gazu, o których mowa w ust. 2, wyposaża się w napędy sterowane zdalnie, miejscowo i ręcznie.

4. System zdalnego sterowania zespołami zaporowo-upustowymi powinien być uruchamiany z dyspozytorni oraz współpracować z układem sterowania agregatem, układem sterowania tłoczną gazu oraz systemem sterowania obiektu technologicznego, z którym jest funkcjonalnie powiązana.

5. Po stronie wyjściowej sprężarki gazu należy zamontować zawór zwrotny usytuowany za obiegiem umożliwiającym odciążenie sprężarki podczas jej rozruchu i zatrzymywania.

**§ 81.** Sprężarki gazu wyposaża się w systemy automatycznej regulacji wydajności.

**§ 82. 1.** Wirnikowe sprężarki gazu wraz z orurowaniem agregatów sprężarkowych zabezpiecza się przed skutkami zjawiska pompażu.

2. Tłokowe sprężarki gazu wraz z orurowaniem zabezpiecza się przed skutkami pulsacji ciśnienia na stronie ssania i tłoczenia oraz drgań.

**§ 83.** Gazociągi, w których mogą gromadzić się kondensaty i olej, wyposaża się w zbiorniki do ich zbierania. Ze zbiorników tych kondensaty i olej powinny być przelewane do zbiorników transportowych.

**§ 84.** Po stronie wejściowej tłoczni gazu należy zamontować filtry lub filtroseparatory o przepustowości co najmniej równej przepustowości tłoczni gazu z dodatkowym jednym filtrem rezerwowym.

**§ 85.** Dopuszcza się łączenie rur wydmuchowych gazu ziemnego, o jednakowej funkcji technologicznej, do atmosfery przez wspólny kolektor. W tym przypadku na każdej rurze wydmuchowej gazu ziemnego, przed jej połączeniem z rurą zbiorczą, należy stosować armaturę zabezpieczającą przed zmianą kierunku przepływającego gazu ziemnego.



**§ 86.** Gazociągi o różnych maksymalnych ciśnieniach roboczych, w miejscu ich połączenia, wyposaża się w armaturę zaporową i ciśnieniowy system bezpieczeństwa, uniemożliwiający przekroczenie maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP) w gazociągu o niższym ciśnieniu.

**§ 87.** Tłocznie gazu wyposaża się w:

- 1) instalację gazu obojętnego do przepłukiwania gazociągów przed pierwszym napełnieniem i podczas remontów;
- 2) system bezpieczeństwa tłoczni gazu zawierający układ wyłączenia awaryjnego (ESD).

**§ 88.** Pomiary parametrów technologicznych tłoczni gazu powinny być wykonywane przyrządami z odczytem lokalnym lub zdalnym, w zależności od wymagań użytkowych.

**§ 89.** W tłoczni gazu wyznacza się wewnętrzne i zewnętrzne strefy zagrożenia wybuchem, a zainstalowane w nich urządzenia i systemy ochronne powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochrony przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203).

**§ 90. 1.** Pomieszczenia, w których są zlokalizowane sprężarki gazu ziemnego powinny być wyposażone w systemy wentylacji naturalnej i wentylacji mechanicznej awaryjnej, zapewniającej wymianę powietrza w ilości uniemożliwiającej przekroczenie dolnej granicy wybuchowości, o której mowa w ust. 2 pkt 1. System awaryjnej wentylacji mechanicznej powinien być sprzężony z automatycznym systemem wykrywania metanu.

2. Automatyczny system wykrywania metanu powinien, przy przekroczeniu:

- 1) 10% dolnej granicy wybuchowości - włączyć alarm i awaryjną wentylację mechaniczną;
- 2) 40% dolnej granicy wybuchowości - wyłączyć napęd sprężarki gazu ziemnego, odciąć i odgazować układy technologiczne.

**§ 91.** Otwory wentylacyjne dla wlotów powietrza oraz czerpnie powietrza dla silników spalinowych turbin gazowych i silników elektrycznych o konstrukcji przewietrzanej powinny być usytuowane poza strefami zagrożenia wybuchem.

§ 92. 1. Pomieszczenia sprężarek gazu ziemnego należy wyposażyć w stałe urządzenia gaśnicze, których uruchomienie powinno być poprzedzone sygnałem akustycznym i optycznym.

2 Pomieszczenia sprężarek gazu ziemnego należy wyposażyć w system sygnalizacji pożarowej, którego działanie jest sprzężone z:

- 1) automatycznym uruchamianiem stałych urządzeń gaśniczych;
- 2) automatycznym zatrzymaniem sprężarek gazu ziemnego, odcięciem dopływu gazu ziemnego do tłoczni wraz z odgazowaniem układu technologicznego;
- 3) wyłączeniem awaryjnej wentylacji mechanicznej.

§ 93. 1. Pomieszczenia sprężarek gazu ziemnego powinny posiadać na każdym poziomie obsługi co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne.

2. W pomieszczeniach sprężarek gazu ziemnego poziomy obsługi powinny być rozdzielone ażurowymi podestami.

3. Fundamenty i posadowienie sprężarek gazu ziemnego powinny przejmować obciążenia dynamiczne i statyczne pochodzące od sprężarek gazu ziemnego i napędu oraz obciążenia pochodzące z orurowania agregatów sprężarkowych.

§ 94. Przewody odprowadzające gaz ziemny z uszczelnień ruchomych sprężarek gazu ziemnego, armatury upustowej i zaworów bezpieczeństwa zamontowanych wewnątrz pomieszczeń należy wyprowadzić na zewnątrz.

§ 95. System uszczelniający wirnikowej sprężarki gazu ziemnego powinien być zaprojektowany na maksymalne ciśnienie tłoczenia i uniemożliwiać wypływ gazu ziemnego do otoczenia.

§ 96. Sprężarki gazu ziemnego należy wyposażyć w urządzenia i instalacje zabezpieczające co najmniej przed przekroczeniem:

- 1) nadmiernego spadku ciśnienia ssania;
- 2) nadmiernego wzrostu ciśnienia tłoczenia;

- 3) niebezpiecznego stanu pracy związanego z pompowaniem;
- 4) niebezpiecznych drgań wału;
- 5) niebezpiecznej temperatury gazu ziemnego i oleju smarowniczego.

**§ 97.** 1. Agregat sprężarkowy wyposaża się w układ sterowania agregatem.

2. Układ sterowania agregatem powinien zapewniać:

- 1) automatyczny przebieg sekwencji rozruchu, napełniania, pracy, odgazowania i zatrzymania agregatu sprężarkowego;
  - 2) automatyczne działanie układów zabezpieczeń;
  - 3) sterowanie armaturą odcinającą i sygnalizację stanu jej położenia;
  - 4) wyświetlanie na tablicy sterowniczej przebiegu poszczególnych sekwencji i stanu urządzeń;
  - 5) wyłączenie agregatu sprężarkowego w sposób bezpieczny, w przypadku jego awarii;
  - 6) zapobieganie przerwie w działaniu agregatu sprężarkowego, w przypadku braku zasilania tego układu w energię elektryczną.
3. Układ sterowania agregatem należy umiejscowić poza strefami zagrożenia wybuchem.

**§ 98.** 1. Tłocznię gazu wyposaża się w układ sterowania tłocznia gazu umiejscowiony w dyspozytorni.

2. Układ sterowania tłocznia gazu powinien:

- 1) umożliwiać ręczne lub automatyczne sterowanie tłocznia gazu;
- 2) zapewnić bezpieczne i niezawodne sterowanie oraz kontrolę całej tłoczni gazu;
- 3) zapewnić komunikację z właściwą dyspozytornią gazu;
- 4) posiadać:
  - a) system nadzoru i wizualizacji tłoczni gazu wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi,
  - b) system informatyczny przechowywania i analizy parametrów pracy tłoczni gazu wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi,
  - c) system sygnalizacji pożarowej obejmujący ochroną wszystkie obiekty kubaturowe na terenie tłoczni, połączony z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub obiektem wskazanym przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

3. W przypadku awarii zasilania w energię elektryczną, awaryjne układy zasilania powinny zapewnić co najmniej dwugodzinne zasilanie systemów sterowania, nadzoru i wizualizacji.

4. Kanalizację techniczną na terenie tłoczni gazu należy odseparować od obiektów kubaturowych oraz zapewnić przewietrzanie studzienek.

**§ 99.** Tłocznie gazu powinny być wyposażone w:

- 1) filtry lub filtroseparatory na wejściu gazu ziemnego do tłoczni gazu, połączone ze zbiornikiem do okresowego usuwania kondensatu;
- 2) chłodnice obniżające temperaturę gazu ziemnego po sprężeniu;
- 3) urządzenia ograniczające emisję szkodliwych zanieczyszczeń, spalin oraz hałasu do wartości dopuszczalnych, określonych w przepisach ochrony środowiska;
- 4) urządzenia pozwalające na centralne prowadzenie gospodarki olejowej, wodnej i ściekowej oraz służące do ogrzewania i wentylacji;
- 5) instalację ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej.

**§ 100.** Gazociągi wewnętrzne tłoczni gazu i orurowanie agregatów sprężarkowych :

- 1) oddziela się elektrycznie za pomocą złączy izolujących od gazociągów przesyłowych wejściowych i wyjściowych tłoczni gazu;
- 2) zabezpiecza przed:
  - a) korozją zewnętrzną jednocześnie stosując powłoki ochronne i ochronę katodową w sposób określony w Polskich Normach dotyczących rur stalowych i łączników na rurociągi przybrzeżne i morskie oraz ochrony katodowej,
  - b) korozją naprężeniową.

**§ 101.** 1. Tłocznie gazu ze sprężarkami napędzanymi silnikami elektrycznymi powinny być zasilane w energię elektryczną z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej.

2. W tłoczniach gazu z turbinami gazowymi i sprężarkami napędzanymi silnikami spalinowymi dopuszcza się, aby drugie zasilanie w energię elektryczną było zastąpione przez agregat prądotwórczy włączany automatycznie.

§ 102. Złącza spawane instalacji technologicznych tłoczni gazu i orurowania agregatów sprężarkowych należy wykonać i poddać badaniom, o których mowa w §28 ust. 3-5, w tym badaniom radiograficznym (RT) lub ultradźwiękowym (UT).

§ 103. Instalacje technologiczne tłoczni gazu i orurowanie agregatów sprężarkowych poddaje się próbie wytrzymałości hydrostatycznej o ciśnieniu równym co najmniej iloczynowi współczynnika 1,5 i maksymalnego ciśnienia roboczego poszczególnych instalacji.

## **Rozdział 6**

### **Magazyny gazu ziemnego oraz zakłady górnicze wydobywające gaz ziemny**

§ 104. 1. Do gazociągów połączonych z instalacją magazynów gazu ziemnego w górotworze oraz zakładami górniczymi wydobywającymi gaz ziemny w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy rozdziału 2.

2. Lokalizując instalacje magazynu gazu ziemnego należy uwzględnić:

- 1) warunki geologiczne;
- 2) obecne i planowane granice zabudowy;
- 3) odległość od sieci gazowej;
- 4) minimalizację emisji szkodliwych substancji stałych, ciekłych i gazowych;
- 5) usytuowanie linii kolejowych, dróg, budynków użyteczności publicznej w stosunku do instalacji magazynu gazu ziemnego.

§ 105. Stacje gazowe wchodzące w skład urządzeń powierzchniowych magazynów gazu ziemnego, budowanych w górotworze oraz zakładów górniczych wydobywających gaz ziemny powinny być wykonane w sposób określony w rozdziale 3, a tłocznie gazu w sposób określony w rozdziale 4.

§ 106. 1. Magazyny gazu ziemnego w górotworze współpracujące z siecią gazową należy

wyposażyć w urządzenia naziemne zawierające stacje pomiarowe, w których jest mierzony strumień objętości przepływającego gazu ziemnego z sieci gazowej do magazynu gazu ziemnego i z magazynu gazu ziemnego do sieci gazowej.

2. Zakłady górnicze wydobywające gaz ziemny i współpracujące z siecią gazową należy wyposażyć w urządzenia naziemne zawierające stacje pomiarowe, w których jest mierzony strumień objętości przepływającego gazu ziemnego z tych zakładów górniczych do sieci gazowej.

3. Urządzenia do pomiaru strumienia objętości gazu ziemnego lub energii powinny spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach dotyczących pomiarów i rozliczeń przeprowadzonych w obrocie handlowym.

**§ 107.** 1. Projektowanie, dobór urządzeń i materiałów oraz budowa kriogenicznych magazynów gazu ziemnego powinny spełniać wymagania określone w § 3 i 4.

2. Przed podjęciem prac nad projektem kriogenicznego magazynu gazu ziemnego należy przeprowadzić szczegółową analizę:

- 1) gruntów;
- 2) warunków klimatycznych;
- 3) warunków sejsmicznych;
- 4) wpływu oddziaływania zbiornika gazu ziemnego na środowisko;
- 5) gospodarki gazami zrzutowymi;
- 6) dostępności do tras komunikacyjnych;
- 7) wartości granicznych promieniowania cieplnego;
- 8) zewnętrznych źródeł zagrożenia.

3. Projekt i wykonanie kriogenicznego magazynu gazu ziemnego powinno zapewnić wyeliminowanie niekontrolowanych wycieków skroplonego gazu ziemnego, mogących spowodować powstawanie palnych oparów.

4. Urządzenia i gazociągi przeznaczone do pracy w temperaturach skroplonego gazu ziemnego powinny być wykonane w sposób określony w Polskich Normach dotyczących instalacji i urządzeń do skroplonego gazu ziemnego oraz armatury przemysłowej.

**§ 108.** W magazynach gazu ziemnego lub zakładach górniczych wydobywających gaz ziemny powinny być instalowane urządzenia telemetryczne służące do przekazywania parametrów charakteryzujących pracę magazynu gazu ziemnego lub kopalni gazu ziemnego oraz stanów awaryjnych.

## **Rozdział 7**

### **Przepisy przejściowe i końcowe**

**§ 109.** 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do obiektów sieci gazowej wybudowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i dla których przed tym dniem wydano pozwolenie na budowę lub dokonano zgłoszenia do właściwego organu, z wyjątkiem stref kontrolowanych, o których mowa w ust 2.

2. Szerokość stref kontrolowanych powinna wynosić dla gazociągów wybudowanych:

- 1) przed dniem 12 grudnia 2001 r. lub dla których przed tym dniem wydano pozwolenie na budowę - odległości równej dwukrotnym odległościom podstawowym,
- 2) w okresie od dnia 12 grudnia 2001 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, lub dla których w tym okresie wydano pozwolenie na budowę - odległości równej odległościom

- określonym w załączniku do rozporządzenia.

**§ 110.** Do obiektów sieci gazowej wybudowanych na podstawie wydanego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do właściwego organu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia mogą być stosowane przepisy rozporządzenia, pod warunkiem:

- 1) uzyskania pozytywnej oceny stanu technicznego tych obiektów;
- 2) zakwalifikowania do odpowiedniej klasy lokalizacji, o której mowa w § 6;
- 3) dostosowania ich naprężeń obwodowych do wymagań określonych w § 8;
- 4) analizy dokumentacji technicznej powykonawczej w zakresie spełnienia wymagań, o których mowa w § 8;
- 5) uzyskania pozytywnego wyniku prób ciśnieniowych, o których mowa w § 34.

§ 111. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

§ 112. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

**MINISTER GOSPODARKI**

**W porozumieniu**

**MINISTER INFRASTRUKTURY**



**Szerokość stref kontrolowanych dla gazociągów wybudowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia lub dla których przed tym dniem wydano pozwolenie na budowę.**

**Tab. 1 Odległości podstawowe gazociągów układanych w ziemi o ciśnieniu gazu powyżej 0,4 MPa do 10 MPa od obrysów obiektów terenowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. lub dla których przed tym dniem wydano pozwolenie na budowę.**

Lp.	Rodzaj obiektów terenowych	Ciśnienie nominalne gazociągu [MPa]	powyżej 0,4 do 1,2		powyżej 1,2 do 2,5		powyżej 2,5 do 10			
		Średnica gazociągu [mm]	do 300	powyżej 300	do 300	powyżej 300	do 300	powyżej 300 do 500	powyżej 500 do 800	powyżej 800
			Obrys obiektu terenowego	Odległość podstawowa [m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Miasta i zespoły wiejskich budynków mieszkalnych o zwartej zabudowie	linia zwartej zabudowy	15	20	20	30	25	50	75	100
2	Budynki użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego	od granicy terenu	15	25	25	40	35	65	100	100
3	Budynki mieszkalne zabudowy jedno- i wielorodzinnej	rzut budynku	15	20	20	25	20	35	50	75
4	Wolno stojące budynki niemieszkalne (stodoły, szopy, garaże)	rzut budynku	8	10	15	20	15	25	30	40
5	Obiekty zakładów przemysłowych	od granicy terenu	15	20	20	30	25	50	75	100
6	Tory kolejowe magistralne pierwszo- i drugorzędne	dla torów ułożonych: 1) w poziomie terenu- skrajna szyna toru	15	20	20	25	20	50	75	100
7	Tory kolejowe znaczenia miejscowego i tory tramwajowe	2) w wykopie - górna kraweźż wykopu 3) na nasypie - podstawa nasypu	10	15	15	20	15	30	40	50
8	Mosty i wiadukty	lico czołowej ściany przyczółka	15	20	20	30	25	50	75	100
9	Parkingi dla samochodów	granica terenu	10	15	20	20	20	30	40	50
10	Wały przeciwpowodziowe	podstawa wału	5	5	5	5	5	5	8	8
11	Uregulowane rzeki, potoki i rowy melioracyjne lub inne obiekty	górna kraweźż brzegu	5	5	5	5	5	5	8	8
12	Przewody kanalizacyjne, kanały sieci ciepłej, kanalizacja kablowa i wodociągi mające bezpośrednie połączenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt	skrajnia rury, kabla, kanału lub studni	10	10	15	15	15	20	20	25

Lp.	Rodzaj obiektów terenowych	Ciśnienie nominalne gazociągu [MPa]	powyżej 0,4 do 1,2		powyżej 1,2 do 2,5		powyżej 2,5 do 10			
			do 300	powyżej 300	do 300	powyżej 300	do 300	powyżej 300 do 500	powyżej 500 do 800	powyżej 800
		Średnica gazociągu [mm]	Odległość podstawowa [m]							
	Obrys obiektu terenowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Przewody kanalizacyjne, kanały sieci ciepłej, wodociągi, kanalizacja kablowa, kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne nie mające połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt		1	3	1	5	5	7	8	8
14	Napowietrzne linie telekomunikacyjne. Napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu: - do 1 kV	rzut poziomy skrajnego przewodu linii napowietrznej	2	2	2	2	2	2	5	5
	- powyżej 1 kV do 30kV		5	5	5	5	5	5	10	10
	- powyżej 30 kV do 110 kV		10	10	10	10	10	10	15	15
	- powyżej 110 kV		20	20	20	20	20	20	20	20
15	Stacje transformatorów elektroenergetycznych o napięciu: - do 15 kV	od obrysu zewnętrznego uziemienia stacji	5	55	5	5	5	5	10	10
16	- powyżej 15 kV	od zewnętrznego ogrodzenia stacji	10	10	10	10	10	10	15	15

1. Odległość zmniejszoną w stosunku do odległości podstawowych można przyjąć, stosując zmniejszenie naprężenia zredukowanego w ścianie rury. Jeżeli odległość gazociągu do obiektu terenowego wynosi co najmniej:

- 1) 75% odległości podstawowych, naprężenie zredukowane należy zmniejszyć o 10%,
- 2) 50% odległości podstawowych, naprężenie zredukowane należy zmniejszyć o 20%,
- 3) 25% odległości podstawowych, naprężenie zredukowane należy zmniejszyć o 30%.

2. Jeżeli naprężenie zredukowane w ścianie rury zostało zmniejszone o 30%, gazociąg powinien być usytuowany w odległości nie mniejszej od obiektu terenowego niż:

- 1) 10 m dla gazociągów o ciśnieniu nominalnym do 1,2 MPa włącznie i 15 m dla gazociągów o ciśnieniu nominalnym większym niż 1,2 MPa,
- 2) 5 m dla gazociągów o ciśnieniu nominalnym do 2,5 MPa włącznie i 10 m dla gazociągów o ciśnieniu nominalnym większym niż 2,5 MPa, pod warunkiem założenia na gazociąg rury ochronnej, kończącej się od obrysu obiektu terenowego w odległości wynoszącej co najmniej 25% odpowiedniej odległości podstawowej, jednak nie mniejszej niż 10 m dla gazociągów o ciśnieniu nominalnym do 1,2 MPa włącznie i 15 m dla gazociągów o ciśnieniu nominalnym większym niż 1,2 MPa. Długość rury ochronnej nie może być większa niż 100 m.

3. Odległość zmniejszona między gazociągiem i przewodami kanalizacyjnymi i kanałami mającymi bezpośrednie połączenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt nie może wynosić mniej niż 8 m, pod warunkiem że na całym odcinku gazociągu, dla którego przyjęto odległość zmniejszoną:

- 1) zmniejszy się naprężenie zredukowane w ścianie rury o 30%,
- 2) sprawdzi się metodami nie niszczącymi wszystkie połączenia spawane,
- 3) zastosuje się sącdek wężowy liniowy.

4. Odległości zmniejszonych nie należy stosować w odniesieniu do napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu większym niż 1 kV i elektroenergetycznych stacji transformatorowych. Na terenach zabudowanych dopuszcza się przyjęcie odległości zmniejszonej, wynoszącej 25% odległości podstawowej między skrajnym przewodem linii elektroenergetycznej lub elektroenergetycznej stacji transformatorowej a projektowanym gazociągiem, pod warunkiem zastosowania zmniejszonego naprężenia zredukowanego w ścianie rury o 30%.

**Tab. 2 Odległości podstawowe od obiektów terenowych dla gazociągów układanych w ziemi o ciśnieniu gazu nie większym niż 0,4 MPa\* wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. lub dla których przed tym dniem wydano pozwolenie na budowę**

Lp.	Rodzaje obiektów terenowych	Obrys obiektu terenowego	Odległość podstawowa gazociągów [m]
1	2	3	4
1	budynki	rzut obiektów w poziomie terenu	1,5
2	tory kolejowe magistralne pierwszo- i drugorzędne	dla torów ułożonych: 1)w poziomie terenu skrajna szyna toru	5
3	tory kolejowe znaczenia miejscowego	2)w wykopie - górna krawędź wykopu 3)na nasypie - podstawa nasypu	3
4	tory tramwajowe	skrajna szyna toru	1
5	przewody kanalizacyjne, kanały sieci ciepłej, wodociągi, kanalizacja kablowa i inne kanały mające połączenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt	skrajnia rury, kanału lub studni	1,5
6	przewody kanalizacyjne, kanały sieci ciepłej, wodociągi, kanalizacja kablowa i inne kanały nie mające połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt	skrajnia rury, kanału lub studni	1
7	kable ziemne elektroenergetyczne o napięciu: - do 15 kV	skrajnia kabla	0,5
	- powyżej 15 kV		1
8	słupy linii elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, telekomunikacyjnych i trakcyjnych tramwajowych oraz inne podpory	rzut fundamentu słupa, podpory	0,5
9	napowietrzna linia elektroenergetyczna o napięciu: - do 1 kV	rzut poziomy skrajnego przewodu linii elektroenergetycznych	0,5
	- powyżej 1 kV do 30 kV		4
	- powyżej 30 kV do 110 kV		8
	- powyżej 110 kV		15
10	stacje transformatorów elektroenergetycznych o napięciu: - do 15 kV, zasilane liniami napowietrznymi	od obrysu zewnętrznego uziemienia stacji	4
	- do 15 kV, zasilane kablami		5
	- powyżej 15 kV	od zewnętrznego ogrodzenia stacji	10
11	drzewa	od skrajni pnia drzewa	1,5

\*) Dopuszczalne zmniejszenie odległości podstawowych pomiędzy gazociągiem i telekomunikacyjną kanalizacją kablową określają odrębne przepisy.

**Tab. 3 Szerokość stref kontrolowanych dla gazociągów wybudowanych w okresie od dnia 12 grudnia 2001 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia lub dla których w tym okresie wydano pozwolenie na budowę.**

Lp.	Średnica gazociągu [mm]	Ciśnienie nominale w gazociągu	
		do 0,5 MPa włącznie	powyżej 0,5 do 10 MPa włącznie
		Szerokość strefy kontrolowanej [m]	
1	do DN 150 włącznie	1	4
2	powyżej DN 150 do DN 300 włącznie		6
3	powyżej DN 300 do DN 500 włącznie		8
4	powyżej DN 500		12

## Wykaz norm, o których mowa w rozporządzeniu

Lp	Przepis rozporządzenia	Numer normy	Tytuł normy	Zakres powołania normy
1	§ 12 ust. 1	PN-EN 1594:2006  PN-EN 12007-3:2004	Systemy dostawy gazu – Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar – Wymagania funkcjonalne  Systemy dostawy gazu – Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie - Część 3: Szczegółowe zalecenia funkcjonalne dotyczące stali	pkt 7; zał. B; zał. G; zał.L; zał. M  całość normy
2	§ 12 ust. 2	PN-EN 12007-2:2004  PN-EN 12007-3:2004  PN-EN 1555-2:2004  PN-EN 1555-3:2004  PN-EN 1555-3:2004/A1:2006  PN-EN 1555-4:2004	Systemy dostawy gazu – Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie - Część 2: Szczegółowe zalecenia funkcjonalne dotyczące polietylenu (MOP do 10 bar włącznie)  Systemy dostawy gazu – Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie - Część 3: Szczegółowe zalecenia funkcjonalne dotyczące stali  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) Część 2: Rury  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) Część 3: Kształtki  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) Część 3: Kształtki  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) Część 4: Armatura	całość normy  całość normy  całość normy  całość normy  całość normy
3	§ 23 ust. 1	PN-EN 10208-2+AC:1999  PN-EN 10208-1:2000	Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych – Rury o klasie wymagań B  Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych – Rury o klasie wymagań A	całość normy  całość normy
4	§ 23 ust. 2	PN-EN 10208-2+AC:1999	Rury stalowe przewodowe dla	Pkt 7 i 8

		PN-EN 10250-2:2001	mediów palnych – Rury o klasie wymagań B  Odkuwki stalowe swobodnie kute ogólnego stosowania – Część 2: Stale niestopowe jakościowe i specjalne	całość normy
		PN-EN 12732:2004	Systemy dostawy gazu – Spawanie rurociągów stalowych – Wymagania funkcjonalne	całość normy
5	§ 23 ust. 3	PN-EN 1594:2006	Systemy dostawy gazu – Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar – Wymagania funkcjonalne	pkt 8
		PN-EN 10208-2+AC:1999	Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych – Rury o klasie wymagań B	pkt 7
6	§ 24 ust. 1	PN-EN 1555-2:2004	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) Część 2: Rury	całość normy
		PN-EN 1555-3:2004	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) Część 3: Kształtki	całość normy
		PN-EN 1555-3:2004/A1:2006	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) Część 3: Kształtki	całość normy
		PN-EN 1555-4:2004	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) Część 4: Armatura	całość normy
		PN-EN 12007-2:2004	Systemy dostawy gazu – Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie - Część 2: Szczegółowe zalecenia funkcjonalne dotyczące polietylenu (MOP do 10 bar włącznie)	całość normy
7	§ 25 ust. 8 pkt 2	PN-EN 1983:2008	Armatura przemysłowa – Kurki kulowe	całość normy
		PN-EN 1984:2002	Armatura przemysłowa – Zasuwy stalowe i stalowe	całość normy
		PN-EN 1503-1:2003	Armatura przemysłowa – Materiały na kadłuby, pokrywy i zaślepki – Część 1: Stale określone w normach europejskich	całość normy
8	§ 25 ust. 9	PN-EN 1983:2008	Armatura przemysłowa – Kurki kulowe	całość normy
		PN-EN 1984:2002	Armatura przemysłowa – Zasuwy stalowe i stalowe	całość normy

		PN-EN 1503-1:2003	Armatura przemysłowa – Materiały na kadłuby, pokrywy i zaślepki – Część 1: Stale określone w normach europejskich	całość normy
9	§ 27 ust. 3	PN-EN 12732:2004	Systemy dostawy gazu – Spawanie rurociągów stalowych – Wymagania funkcjonalne	całość normy
		PN-EN ISO 3834-2:2007	Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – Część 2: Pełne wymagania jakości	całość normy
10	§ 27 ust. 4	PN-EN 12954:2004	Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach – Zasady ogólne i zastosowania dotyczące rurociągów	całość normy
11	§ 28 ust. 2	PN-EN 12732:2004	Systemy dostawy gazu – Spawanie rurociągów stalowych – Wymagania funkcjonalne	całość normy
12	§ 28 ust. 3	PN-EN 12732:2004	Systemy dostawy gazu – Spawanie rurociągów stalowych – Wymagania funkcjonalne	całość normy
		PN-EN 875:1999	Spawalnictwo – Badania niszczące spawanych złączy metali - Próba udarności usytuowanie próbek, kierunek karbu i badanie	całość normy
		PN-EN 876:1999	Spawalnictwo - Badania niszczące spawanych złączy metali - Próba rozciągania próbek wzdłużnych ze spoin złączy spawanych	całość normy
		PN-EN ISO 15614-1:2008	Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Część 1 Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe i gazowe niklu i stopów niklu	całość normy
13	§ 29 ust. 1	PN-EN 1594:2006	Systemy dostawy gazu – Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar – Wymagania funkcjonalne	pkt 8
14	§ 29 ust. 2 pkt 1	PN-EN 1594:2006	Systemy dostawy gazu – Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar – Wymagania funkcjonalne	całość normy
		PN-EN 12732:2004	Systemy dostawy gazu – Spawanie rurociągów stalowych – Wymagania funkcjonalne	całość normy
15	§ 29 ust. 2 pkt 4	PN-EN 12732:2004	Systemy dostawy gazu – Spawanie rurociągów stalowych – Wymagania funkcjonalne	całość normy
		PN-EN 970:1999	Spawalnictwo - Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania wizualne	całość normy
			Spawalnictwo - Badania nieniszczące	

		PN-EN 970:1999/Apl:2003	złączy spawanych - Badania wizualne	całość normy
16	§ 29 ust. 3	PN-EN 1594:2006  PN-EN 14870-1:2008	Systemy dostawy gazu – Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar – Wymagania funkcjonalne  Przemysł naftowy i gazowniczy - Łuki rurowe wykonywane metodą nagrzewania indukcyjnego, osprzęt oraz kołnierze rurociągów systemów przesyłowych - Część 1: Łuki rurowe wykonywane metodą nagrzewania indukcyjnego	pkt 7 i 9  całość normy
17	§ 30 ust. 1	PN-EN 1555-3:2004  PN-EN 12007-2:2004	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) Część 3: Kształtki  Systemy dostawy gazu – Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie - Część 2: Szczegółowe zalecenia funkcjonalne dotyczące polietylenu (MOP do 10 bar włącznie)	całość normy  zał. B
18	§ 32 ust. 6	PN-EN 12068:2002  PN-EN 1594:2006	Ochrona katodowa - Zewnętrzne powłoki organiczne stosowane łącznie z ochroną katodową do ochrony przed korozją podziemnych lub podwodnych rurociągów stalowych - Taśmy i materiały kurczliwe  Systemy dostawy gazu – Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar – Wymagania funkcjonalne	Tablica 1; załącznik J  pkt 9
19	§ 35 ust. 4	PN-EN 1594:2006  PN-EN 12327:2004	Systemy dostawy gazu – Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar – Wymagania funkcjonalne  Systemy dostawy gazu – Procedury próby ciśnieniowej, uruchomienia i unieruchomienia – Wymagania funkcjonalne	pkt 9.5  całość normy
20	§ 66 ust. 3	PN-EN 12732:2004  PN-EN 1594:2006  PN-EN 970:1999	Systemy dostawy gazu – Spawanie rurociągów stalowych – Wymagania funkcjonalne  Systemy dostawy gazu – Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar – Wymagania funkcjonalne  Spawalnictwo - Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania wizualne	całość normy  pkt 8  całość normy



		PN-EN 970:1999/Apl:2003	Spawalnictwo - Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania wizualne	całość normy
21	§ 75 ust. 1	PN-EN 10208-1:2000  PN-EN 10216-1:2004	Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych – Rury o klasie wymagań A  Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych warunki techniczne dostawy – Część 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganiami własności w temperaturze pokojowej	całość normy  dla średnic zewnętrznych mniejszych niż 33,7 mm
22	§ 77	PN-EN 12583:2005	Systemy dostawy gazu – Tłocznie - Wymagania funkcjonalne	całość normy
23	§ 100 pkt 2 ppkt a)	PN-EN 10288:2003  PN-EN 10289:2005  PN-EN 10290:2005  PN-EN 12068:2002	Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i morskie – Zewnętrznie wytlaczane, dwuwarstwowe powłoki polietylenowe  Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i morskie - Powłoki zewnętrzne z żywicy epoksydowej lub epoksydowej modyfikowanej nanoszone w stanie ciekłym  Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i morskie - Powłoki zewnętrzne z poliuretanu lub poliuretanu modyfikowanego nanoszone w stanie ciekłym  Ochrona katodowa - Zewnętrzne powłoki organiczne stosowane łącznie z ochroną katodową do ochrony przed korozją podziemnych lub podwodnych rurociągów stalowych - Taśmy i materiały kurczliwe	całość normy  całość normy  całość normy  całość normy
24	§ 107 ust. 4	PN-EN 1473:2008  PN-EN 12567:2004	Instalacje i urządzenia do skroplonego gazu ziemnego - Projektowanie instalacji lądowych  Armatura przemysłowa - Armatura zaporowa do ciekłego gazu ziemnego (LNG) - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające	całość normy  całość normy



## UZASADNIENIE

Podstawą do wydania projektowanego rozporządzenia jest przepis art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) zwane w dalszej treści „ustawą”.

Przepis artykułu 7 ust. 1 pkt 1 ustawy określa, że „warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie” zaliczają się do przepisów techniczno – budowlanych. Natomiast w art. 7 w ust. 2 w pkt 2 ustawy stwierdza się, że właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określą warunki techniczne dla innych obiektów budowlanych, niż budynki mieszkalne.

Konieczność opracowania nowego projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie wymuszona została szeregiem okoliczności, do których zaliczyć należy wprowadzenie do zbioru Polskich Norm, Norm Europejskich regulujących nowe rozwiązania w zakresie budowy i funkcjonowania urządzeń sieci gazowych oraz potrzebę dostosowania obecnie obowiązujących przepisów do postępu wiedzy technicznej i technologii, jaki miał miejsce od momentu wydania obowiązującego rozporządzenia tj. od 2001 r. Nie bez znaczenia pozostały także pojawiające się wątpliwościami interpretacyjnymi przepisów obowiązującego rozporządzenia, w zakresie dotyczącym minimalnych odległości nowoprojektowanych budynków od sieci gazowych powstałych przed wejściem w życie tego rozporządzenia.

Przedmiotowe rozporządzenie uchyla dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 30 lipca 2001 r. w *sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe* (Dz. U. Nr 97, poz. 1055). Należy zaznaczyć, iż obowiązujące Polskie Normy dotyczące warunków technicznych w zakresie budowy sieci gazowych zostały zharmonizowane z normami wspólnotowymi. Celem proponowanej regulacji jest stworzenie przejrzystej sytuacji prawnej, która ułatwi funkcjonowanie przedsiębiorstwom energetycznym z sektora gazu ziemnego oraz podmiotom które, w jakikolwiek sposób, dotknięte są lub będą oddziaływaniem istniejącej bądź planowanej infrastruktury gazowej.

W stosunku do obowiązującego rozporządzenia, wymagania stawiane stacjom gazowym zostały rozszerzone o jednoznaczne:

- określenie podziału stacji gazowych ze względu na maksymalne ciśnienie robocze;
- określenie wymagań jakie powinien spełniać system redukcji ciśnienia;
- uszczegółowienie zapisów dotyczących urządzeń do nawaniania gazu ziemnego;
- doprecyzowanie wymagań, jakie powinna spełniać wentylacja w pomieszczeniach technologicznych stacji gazowych;

Zamieszczone regulacje mają na celu doprecyzowanie istniejących przepisów oraz poprawę bezpieczeństwa funkcjonowania stacji gazowych. Zamieszczone wymagania określono w oparciu o Polskie Normy oraz aktualną wiedzę techniczną w tym zakresie.

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w *sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe*, wprowadzone zmiany i uzupełnienia dotyczą dostosowania przepisów prawa do obecnie obowiązującej wiedzy technicznej i do obecnie dostępnych technologii wykorzystywanych przy projektowaniu i budowie sieci gazowych. Do najistotniejszych zmian należą:

- jednoznaczne określenie z jakich materiałów można budować sieci gazowe;
- szczegółowe określenie klas lokalizacji, w jakich możliwe jest budowanie gazociągów oraz wymagań wytrzymałościowych jakie powinny spełniać sieci gazowe w zależności od klasy lokalizacji;
- określenie wymagań jakie należy spełnić przy wykonywaniu skrzyżowań gazociągu z innymi obiektami budowlanymi takimi jak droga, tory linii kolejowej, linia energetyczna napowietrzna, linia telekomunikacyjna napowietrzna, kanalizacja kablową lub linią kablową podziemną oraz z przeszkodami terenowymi takimi jak: żeglowne szlaki wodne, ciekły wodne, rzeki, itp.;
- zmiana i doprecyzowanie odległości pomiędzy gazociągami a innymi elementami infrastruktury podziemnej;
- doprecyzowanie wymogów dotyczące elementów gazociągu takich jak: kolana, odgałęzienia, armatura zaporowo upustowa;
- doprecyzowanie przepisów dotyczących zabezpieczenia gazociągu przed korozją;
- doprecyzowanie przepisów dotyczących poddania gazociągu próbom wytrzymałościowym;
- wprowadzenie klasyfikacji stacji gazowych ze względu na ciśnienie robocze;
- doprecyzowanie wymagań dotyczących urządzeń do nawaniania gazu;
- dodanie przepisów określających wymagania odnośnie instalacji gazowych na przyłączach.

Niniejsze rozporządzenie, zawierające przepisy techniczne, zostanie przesłane do notyfikacji Komisji Europejskiej zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r. z późn. zm., Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

Wydanie rozporządzenia Ministra Gospodarki, w którym zawarte będą regulacje obejmujące obecny stan wiedzy technicznej spowoduje podniesienie bezpieczeństwa technicznego, ochronę ludzi, mienia i środowiska oraz niezawodności dostaw gazu ziemnego do odbiorców.

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie został podzielony na następujące rozdziały:

Rozdział 1 - Przepisy ogólne

Rozdział 2 - Gazociągi

Rozdział 3 - Stacje gazowe

Rozdział 4 - Zespół gazowy na przyłączy

Rozdział 5 - Tłocznie gazu

Rozdział 6 - Magazyny gazu ziemnego oraz zakłady górnicze wydobywające gaz ziemny

Rozdział 7 - Przepisy przejściowe i końcowe

### **Rozdział 1 - Przepisy ogólne**

W rozdziale tym określono zakres stosowania przedmiotowego rozporządzenia, warunki jakie należy uwzględnić przy projektowaniu i budowie sieci gazowej oraz podmiot odpowiedzialny za użytkowanie i nadzorowanie sieci gazowej. Ponadto w przedmiotowym rozdziale zostały zdefiniowane określenia użyte w rozporządzeniu, np. takie jak: sieć gazowa, klasa lokalizacji, próba ciśnieniowa, próba specjalna wytrzymałości, strefa kontrolowana.

### **Rozdział 2 - Gazociągi**

W rozdziale określono wymagania, jakie powinny spełniać gazociągi. Dokonano podziału gazociągów biorąc pod uwagę maksymalne ciśnienie robocze oraz materiały stosowane do ich budowy. Wyróżniono 3 klasy lokalizacji gazociągów stalowych o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 0,5 MPa, w zależności od zabudowy znajdującej się na danym terenie.

Ponadto, unormowano dopuszczalne granice naprężenia obwodowego wspomnianego gazociągu, w zależności od klasy lokalizacji. Rozdział określa także naprężenia obwodowe dla gazociągu z polietylenu. W dalszej części rozdziału wskazano elementy, które winny być wzięte pod uwagę podczas projektowania i budowania gazociągów, a w szczególności kwestie związane z ich lokalizacją, takie jak: sposoby wykonania skrzyżowania gazociągu z drogą, torami linii kolejowej lub skrzyżowania podwodnego gazociągów z przeszkodami wodnymi. W rozdziale określono minimalne odległości, w jakich można lokalizować nowoprojektowane gazociągi względem istniejącej infrastruktury, takiej jak:

- drogi, linie kolejowe;
- przeszkody wodne;
- linie energetycznej napowietrzne;
- linie telekomunikacyjną napowietrzną;
- kanalizacja kablową lub linia kablowa podziemna;
- gazociągi wybudowane przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

Rozdział 2 zawiera regulacje dotyczące materiałów, z jakich powinny być wykonane gazociągi aby zapewnić ich prawidłowe działanie i wytrzymałość. Zobowiązuje również do przeprowadzenia prób wytrzymałości i szczelności poprzedzających oddanie ich do użytkowania, wskazując przy tym sposoby i parametry właściwe do dokonania wspomnianych prób.

Rozporządzenie szczegółowo określa szerokość stref kontrolowanych dla gazociągów. Szerokość tych stref uzależniona jest od klasy lokalizacji, w jakiej budowane będą gazociągi oraz od naprężeń obwodowych przyjętych przy ich projektowaniu. Podana szerokość stref kontrolowanych nie uległa zmianie w stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia.

W rozdziale określono wymagania, jakie powinna spełniać armatura zaporowa i upustowa, wchodząca w skład sieci gazowych. Wskazano materiał, z jakich powinna zostać ona wykonana oraz jego parametry. Ponadto uregulowano maksymalną długość odcinków, na jakie można podzielić gazociąg przy użyciu armatury zaporowej i upustowej. Określono metody łączenia rur, z których budowany jest gazociąg i armatury zaporowej i upustowej. Sformułowano wymagania jakie powinny spełniać te połączenia oraz metody sprawdzania ich wytrzymałości. Określono warunki, jakie powinna spełniać ochrona antykorozyjna gazociągu i sposoby badania szczelności zastosowanych powłok izolacyjnych. Podano, w zależności od klasy lokalizacji gazociągu, jakim próbom wytrzymałości powinny zostać poddane gazociągi oraz parametry i czas trwania tych prób.

Uregulowane w przedmiotowym rozdziale wymagania, jakie powinny spełniać nowo wybudowane gazociągi mają na celu jednoznaczne określenie parametrów technicznych, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa ich funkcjonowania i użytkowania. Wartości parametrów i odległości zamieszczone w tym rozdziale zostały zaczerpnięte z Polskich Norm oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej.

### **Rozdział 3 – Stacje gazowe**

Rozdział zawiera szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać stacje gazowe. Dokonano podziału stacji gazowych ze względu na maksymalne ciśnienie robocze oraz określono odległości, w jakich dopuszczalne jest usytuowanie stacji gazowych względem innych obiektów budowlanych. Zawarto szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać system redukcji ciśnienia oraz system sterowania ciśnieniem poprzez określenie maksymalnego ciśnienia roboczego wyjściowego oraz maksymalnego ciśnienia przypadkowego. Zawarto regulacje określające, jakie wymagania powinny spełniać urządzenia do nawaniania gazu ziemnego oraz instalacje, mające zapewnić bezpieczeństwo stacji gazowych (instalacja wentylacyjna, rury upustowe). Określono wartość współczynnika projektowego dla układów rurowych stacji gazowej i elementów stacji oraz minimalną grubość ścianki rur stalowych stacji gazowej. Ponadto określono szczegółowe wymagania, dotyczące prób wytrzymałości jakim powinny być poddane układy rurowe i armatura odcinająca, tj. ciśnienie próby i czas jej trwania.

### **Rozdział 4 – Zespół gazowy na przyłączy**

W rozdziale zamieszczono wymagania, jakie powinny spełniać zespoły gazowe na przyłączy. Biorąc pod uwagę postęp techniczny oraz przejrzystość rozporządzenia, uregulowania te zamieszczono w odrębnym rozdziale. Rozdział określa elementy składowe zespołów gazowych na przyłączy, minimalne odległości projektowanych instalacji gazowych na przyłączy od istniejących obiektów terenowych, a także uregulowanie bezpiecznego usytuowania przedmiotowych instalacji gazowych. Ponadto, wyznaczono wymagania wytrzymałościowe materiałów, z których skonstruowane będą urządzenia instalacji gazowej i wymagania techniczne, z uwzględnieniem których projektuje się i buduje punkty gazowe.

### **Rozdział 5 – Tłocznie gazu**

W rozdziale określono wymagania, jakim powinien odpowiadać teren, na którym zlokalizowano tłocznie gazu, jak również warunki techniczne dla instalacji technologicznych

tłoczni gazu, a także urządzeń takich jak: armatura zaporowa i upustowa, sprężarki gazu (wirnikowe i tłokowe), gazociągi, filtry i filtroseparatory. W dalszej części rozdziału wskazano standardy, jakie powinny być spełnione w pomieszczeniach, w których zlokalizowane są sprężarki gazu ziemnego, w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji i tym samym zmniejszenia zagrożenia wybuchem. Z uwagi na wspomniane ryzyko, uregulowano sposób wyposażenia tłoczni gazu w stałe urządzenia gaśnicze, wyjścia awaryjne i urządzenia sygnalizujące pożar.

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia dokonano jedynie aktualizacji pojęć obecnie stosowanych.

### **Rozdział 6 – Magazyny gazu ziemnego oraz zakłady górnicze wydobywające gaz ziemny**

W rozdziale określono, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu lokalizacji podziemnego magazynu gazu, jak również elementy analizy jaka powinna zostać przeprowadzona przed podjęciem prac nad projektem kriogenicznego magazynu gazu ziemnego.

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia dokonano jedynie aktualizacji pojęć obecnie stosowanych.

### **Rozdział 7 – Przepisy przejściowe i końcowe**

Analogiczne przepisy wykonawcze z roku 1989 i z roku 1995 dla oceny zasad bezpieczeństwa ludzi lub mienia i usytuowania innych obiektów w stosunku do gazociągów posługiwały się konstrukcją bezpiecznych odległości (minimalnych lub podstawowych), których zastosowanie było każdorazowo wymagane dla prawidłowości posadowienia tych obiektów względem istniejących gazociągów.

W rozporządzeniu z 2001 r. legislator zaniechał ustalania bezpiecznych odległości innych obiektów od gazociągu, wprowadzając nowe pojęcie tzw. strefy kontrolowanej. W słowniczku tego rozporządzenia, w § 2 pkt 5 pojęcie strefa kontrolowana zdefiniowano jako "obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, w którym operator sieci gazowej podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu". Jak zaś wynika z § 9 ust. 2 rozporządzenia, dla gazociągów układanych w ziemi i nad ziemią powinny być wyznaczone, na okres eksploatacji gazociągu, strefy kontrolowane, których linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu. Rozporządzenie to nakłada na operatora w takim przypadku obowiązek kontrolowania w strefie wszelkich działań, które mogłyby spowodować uszkodzenie



gazociągu. Jakkolwiek korzystna zmiana dokonana przez legislatora w 2001 r. nastąpiła w praktyce wątpliwości wobec analizy przepisów przejściowych tego rozporządzenia, w szczególności § 89 rozporządzenia. Wbrew pierwotnym intencjom legislatora, wykładnia tych przepisów dokonywana w indywidualnych sprawach przez sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny, mające na uwadze zarówno przedmiot rozporządzenia jak i treść tego przepisu (§ 89 rozporządzenia z 2001 r.), prowadziła niejednokrotnie do wniosków, iż wyklucza on możliwość zastosowania wymagań określonych w nowych przepisach jedynie wobec gazociągów i urządzeń z nimi związanych, jeżeli gazociągi te wykonane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a nie wobec zabudowy sąsiadującej. Podobne rozwiązanie zawierał też § 91 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 139, poz. 686), poprzedzającego rozporządzenie z 2001 r. Sytuacja powodowała poważne wątpliwości prawne i praktyczne, bowiem taka wykładnia analizowanych przepisów rozporządzenia z 2001 r. mogła prowadzić do utraty z pola widzenia głównego i podstawowego celu legislatora, jakim jest bezpieczeństwo ludzi i mienia.

Projekt rozporządzenia ma na celu uniknięcie powyższych wątpliwości z zachowaniem podstawowego celu proponowanych przepisów, tj. bezpieczeństwa ludzi i mienia. Projekt zakłada ustalenia bezpiecznych odległości innych obiektów od gazociągu wprowadzając jednolite dla wszystkich istniejących i nowobudowanych gazociągów pojęcie tzw. strefy kontrolowanej zdefiniowanej jako obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, w którym przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją gazu ziemnego podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu. Natomiast dla gazociągów wybudowanych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia i dla których przed tym dniem wydano pozwolenie na budowę lub dokonano zgłoszenie do właściwego organu szerokość stref kontrolowanych powinna wynosić:

- a) dla gazociągów wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. lub dla których przed tym dniem wydano pozwolenie na budowę odległość równą dwukrotnym odległościom podstawowym określonym w załączniku 1a i 1b do rozporządzenia.
- b) dla gazociągów wybudowanych w okresie od dnia 12 grudnia 2001 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia lub dla których w tym okresie wydano pozwolenie na budowę odległość określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Należy jednocześnie zauważyć, że odległości wskazane w powyższych załącznikach (a w szczególności w załącznikach nr 1a i 1b) odpowiadają dotychczasowym bezpiecznym odległościom (minimalnym lub podstawowym) obowiązującym w dacie wybudowania gazociągu i wynikają z warunków technicznych gazociągów obowiązujących w dacie ich wybudowania, zatem nie następuje w tym zakresie zmiana w zasadach obowiązujących nowobudowanych obiektów względem istniejących gazociągów. Przyjęta konstrukcja stref kontrolnych dotyczyć winna wszystkich gazociągów stąd też postanowienia przepisów przejściowych rozporządzenia (§ 107 rozporządzenia) zakładają, iż rozporządzenie w tym zakresie znajdzie zastosowanie również do gazociągów, dla których przed dniem wejścia rozporządzenia w życie wydano pozwolenie na budowę lub dokonano zgłoszenia do właściwego organu.

Przepisy przejściowe i końcowe dopuszczają możliwość stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia (np. szerokość stref kontrolowanych) w stosunku do obiektów sieci gazowej, wybudowanej przed wejściem w życie rozporządzenia po spełnieniu określonych w nim warunków.

W związku z faktem, iż przepisy rozporządzenia nie wprowadzają istotnych zmian systemowych, a jedynie dostosowują obecnie istniejące normy prawne do obecnego stanu wiedzy technicznej i obecnie dostępnych technologii, nie istnieje potrzeba wprowadzania okresu przejściowego dla podmiotów działających na rynku. Wystarczającym okresem na dostosowanie się przedsiębiorstw będzie zwyczajowe trzymiesięczne *vacatio legis*. Nowe przepisy dotyczące wymogów technicznych nie będą wpływały na dodatkowe koszty i zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie projektowania, budowy, remontów, przebudowy lub rozbudowy sieci gazowych służących do transportu gazu ziemnego.

## OCENA SKUTKÓW REGULACJI

### projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

#### 1. Podmioty, na które oddziałuje projekt aktu prawnego

Regulacje zawarte w projekcie aktu prawnego będą oddziaływać na przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie projektowania, budowy, remontów, przebudowy lub rozbudowy sieci gazowych, służących do transportu gazu ziemnego. Projektowane przepisy określają wymagania dotyczące budowy i eksploatacji gazociągów, w tym gazociągów związanych z magazynami gazu ziemnego oraz kopalniami gazu ziemnego, a także stacji gazowych, instalacji gazowych na przyłączy oraz tłoczni gazu. Projekt rozporządzenia określa, zgodnie z delegacją zawartą w ustawie - *Prawo budowlane*, warunki techniczne, jakie powinny spełniać sieci gazowe w celu zapewnienia ich bezpiecznego funkcjonowania.

W związku z faktem, iż przepisy rozporządzenia nie wprowadzają istotnych zmian systemowych, a jedynie dostosowują obecnie istniejące normy prawne do obecnego stanu wiedzy technicznej i obecnie dostępnych technologii, nie istnieje potrzeba wprowadzania okresu przejściowego dla podmiotów działających na rynku. Wystarczającym okresem na dostosowanie się przedsiębiorstw będzie zwyczajowe trzymiesięczne *vacatio legis*. Nowe przepisy dotyczące wymogów technicznych nie będą wpływały na dodatkowe koszty i zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie projektowania, budowy, remontów, przebudowy lub rozbudowy sieci gazowych służących do transportu gazu ziemnego.

#### 2. Wpływ na finanse publiczne

Projektowane rozporządzenia nie będzie wywierało bezpośrednich skutków dla sektora finansów publicznych.

#### 3. Wpływ na rynek pracy

Przedmiotowe rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

#### 4. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość

Projekt rozporządzenia będzie wywierać pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki. Projektowane rozporządzenie wpłynie stabilizująco na sytuację przedsiębiorstw budowlanych działających w tym sektorze gospodarki ze względu na fakt, iż w pełni dostosowuje krajowe przepisy do standardów europejskich.

Projektowane przepisy określają warunki techniczne, jakie muszą być spełnione przy budowie gazociągów, w tym gazociągów związanych z instalacją magazynów gazu ziemnego w górotworze oraz kopalń gazu ziemnego, a także stacji gazowych, instalacji gazowych na przyłączy oraz tłoczni gazu. Precyzyjne określenie warunków technicznych powinno zwiększyć bezpieczeństwo przy eksploataowaniu powstającej infrastruktury.

#### 5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

## 5. Konsultacje społeczne

Ze względu na przedmiot regulacji, tj. przede wszystkim zmiany w warunkach technicznych w zakresie budowy gazociągów, zachodzi konieczność poddania projektu konsultacjom społecznym, w tym przede wszystkim z przedsiębiorstwami działającymi w sektorze gazu ziemnego. Projekt rozporządzenia został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki. Organizacje przedsiębiorców i konsumentów, a w szczególności podmioty działające w sektorze gazowym, miały możliwość zgłoszenia uwag. Projekt rozporządzenia został przedstawiony do konsultacji m.in. z:

- PKPP Lewiatan;
- Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A.;
- Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.;
- innymi organizacjami gospodarczymi i przedsiębiorstwami energetycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych;
- Polską Izbą Przemysłu Chemicznego.

Projekt został przekazany do konsultacji społecznych w trybie określonym przez przepis art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. *o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa* (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). W wyniku konsultacji społecznych uwagi zgłoszone zostały przez: CP Energia S.A., EWE Polska S.A., OGP Gaz-System S.A., Izba Gospodarcza Gazownictwa, Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Ogółem zgłoszono 453 uwagi.