



Warszawa, 31 sierpnia 2016 r.

SNB-3-6/13/2016

Szanowny Pan
Tomasz ŻUCHOWSKI

Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

W uzupełnieniu przekazanych, przy piśmie z dnia 15 czerwca 2016r. znak SNB-3-4/7/2016, i przy piśmie z dnia 23 czerwca 2016 r. znak SNB-3-5/8/2016 r. stanowisk Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wypełniając ustalenia dyskusji eksperckiej, która odbyła się w dniu 25 sierpnia 2016 r. i dotyczyła m.in. problematyki racjonalizacji użytkowania energii w części dotyczącej okien i innych przegród przezroczystych pragniemy zgłosić następujące uwagi dodatkowe do projektu:

1) proponuje się wariantową zmianę brzmienia ust.2 w § 57:

Wariant 1

2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:6, natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów na przeznaczenie - co najmniej 1:10.

Wariant 2

2. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno być zaprojektowane tak, aby współczynnik oświetlenia światłem dziennym DF wynosił, co najmniej 2% na co najmniej 1:2 powierzchni pomieszczenia, natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów na przeznaczenie, na co najmniej 1:3 powierzchni pomieszczenia, przy czym współczynnik ten należy obliczać:

$$DF = E_i / E_e \cdot 100 \%$$

gdzie:

E_e - natężenie naturalnego światła na zewnątrz w dzień pochmurny w dniu równonocy,

E_i - natężenie naturalnego światła wewnątrz pomieszczenia w dzień pochmurny w dniu równonocy.