

Warszawa, 26 czerwca 2021 r.


SNB-3-1/5/2021

Pani
ANNA KORNECKA
Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

W nawiązaniu do otrzymanego drogą mailową przy piśmie z dnia 16 czerwca 2021 r. znak DAB-III.0211.1.2021, w ramach konsultacji publicznych, *projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki pragnie zgłosić uwagi szczegółowe w załączniku do niniejszego pisma, przedstawione zgodnie z ustalonym formularzem zgłaszania uwag.

Z poważaniem,



Rafał Finster

Prezes Zarządu SNB

Załącznik:

- wypełniony formularz zgłaszania uwag

L.p.	Jednostka redakcyjna, której uwaga dotyczy/ pkt Uzasadnienia/ pkt OSR	Podmiot zgłaszający	Uwaga/ Propozycja zmian zapisu
1.	§ 267 dodawany ust. 1b	Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki	<p>Proponuje się odniesienie wymogu do przewodów wentylacyjnych wraz z okładzinami</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p>Dopuszczenie samych przewodów wentylacyjnych w klasie E spowoduje brak jednolitego podejścia. Pewne odcinki przewodów bez okładzin będą mogły być w klasie E, a inne będą musiały mieć okładziny w klasie NRO</p>
2.	§ 267 dodawany ust. 1b	Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki	<p>Proponuje się rozważenie celowości ograniczenia dopuszczenia dotyczącego budynków jednorodzinnych. Nowy ust. 1b odnosić się będzie do przewodów wentylacji grawitacyjnej i wentylacji hybrydowej w budynkach jednorodzinnych, które z racji zasady ich funkcjonowania są wykonywane w układzie pionowym. Budynek jednorodzinny w praktyce, będący jednym mieszkaniem, może być także dwu i trzy kondygnacyjny.</p>
3.	Uzasadnienie pkt 1	Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki	<p>Z uwagi na to, iż liczba pożarów budynków mieszkalnych systematycznie się zwiększa proponuje się udokumentowanie złagodzenia wymogu poprzez dołączenie analiz, wyników badań i/lub opinii, przywołanych w Uzasadnieniu, potwierdzających skuteczność proponowanych rozwiązań w praktyce.</p>

4.	OSR pkt 13	Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki	Proponuje się udokumentowanie złagodzenia wymogu poprzez dołączenie analiz, wyników badań i/lub opinii, potwierdzających skuteczność proponowanych rozwiązań w praktyce.
----	------------	---	--